

Słupno, 23.07.2021r.

**SZP.271.1.6.2021**

## WYKONAWCY

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Modernizacja przepompowni – ul. Bociania w Słupnie" – Numer ogłoszenia - 2021/BZP 00107632/01**

Zamawiający – Gmina Słupno, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Prawo zamówień publicznych przekazuje pytania, które wpłynęły w dniu 11.05.2021r., udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje stosownych zmian SWZ:

### Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza posadowienie nowej przepompowni w bezpośrednim sąsiedztwie starej i pozostawienie starej przepompowni do dalszego użytkowania jako pompownię rezerwową?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie posadowienia przepompowni. Przepompownię należy posadzić w pasie drogowym drogi gminnej. Sposób połączenia obydwu pompowni musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Istniejąca pompownia która stanie się pompownią awaryjną musi być oczyszczona, a dopływ ścieków odcięty zasuwą. W razie konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami spoczywa na Wykonawcy.

Z up. WÓJTA  
*Ruclak*  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

**1. Adresat**

2. SZP a/a

Sporządziła: Marzena Załęska