



PPIS/HKN-852/4110/158/MK/2695/2023

WOS

Płock, dnia 27.03.2023 r.

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W PŁYŃĘŁO

data 28.03.2023 SK
Nr 54/29/350
podpis

Wójt Gminy Słupno
ul. Miszewska 8A
09-472 Słupno

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 47/2023
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody
w Gulczewie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody – 3 próbki (kontrola urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 5 próbek

Badania przeprowadziło Laboratorium Badania Wód PSSE w Płocku /nr akredytacji AB 630, Oddział Laboratoryjny PSSE w Radomiu /nr akredytacji AB 591, Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej WSSE w Warszawie /nr akredytacji AB 537, Oddział Laboratoryjny Badań Pozostałości Pestycydów WSSE w Warszawie /nr akredytacji AB 537, Oddział Laboratoryjny PSSE w Ciechanowie /nr akredytacji AB 560

stwierdza:

**przydatność wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia Gulczewo
do spożycia przez ludzi**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 8 próbek wody.

Pobierane próbki wody do badań prowadzone były zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami, woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z wyjątkiem parametrów – **Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h w 1 ml (A), jtk, w trzech próbkach; Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A),**

jtk, w jednej próbce. W związku ze stwierdzonym przekroczeniem wartości normatywnych tych parametrów, podjęto działania naprawcze oraz ponownie pobrano próbki wody do badań sprawdzających. W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych tych parametrów.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

Justyna Szalkowska

Otrzymują:

- ① Adresat
2. aa

p.o. KIEROWNIKA
Sekcji Higieny Komunalnej


Maria Suchodolska

24.03.2023