



PPIS/HKN-854/4110/360/MK/8702 /2022

URZĄD GMINY W SŁUPNIE  
W PŁYNEŁO Plock, dnia 15.12.2022 r.

data 19. 12. 2022 SK

Nr..... podpis.....

29/19

Wójt Gminy Słupno  
ul. Miszewska 8A  
09-472 Słupno

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 200/2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniach 15.11.2022 r., 24.11.2022 r. w punktach poboru:

- Stacja Uzdatniania Wody, Mijakowo 9A – kran w hydroforni  
sprawozdanie z badań nr LSW/600/UZ1761/2022 z dnia 18.11.2022 r.
- Szkoła Podstawowa w Święcieniu, Święcieniec 10A – kran w łazience  
sprawozdanie z badań nr LSW/600/UZ1762/2022 z dnia 18.11.2022 r.  
sprawozdanie z badań nr LSW/600/UZ1836/2022 z dnia 25.11.2022 r.

stwierdza:

**przydatność wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Mijakowo  
do spożycia przez ludzi**

W zakresie objętym badaniami woda spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań z tych urządzeń.

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Płocku

Justyna Szatkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

STARSZY ASYSTENT

mgr Maria Suchodolska  
15/12. 2022