

WOŚ.7010.11.2020

Prywatna Pracownia Projektowa  
Sieci i Instalacje Sanitarne  
SANICO  
P. Grażyna Dziągłewska  
ul. Powstańców Styczniowych 17/8  
09-407 Płock

**I. Warunki projektowe przyłącza wodociągowego**

1. Przyłącze wodociągowe zaprojektować z rur PE Ø90.
2. Przyłącze włączyć do istniejącego wodociągu Ø90 w ulicy Kościelnej dz. nr 70/10.
3. Włączenie do wodociągu należy wykonać poprzez opaskę odcinającą, a jako odcięcie zastosować armaturę odcinającą bezdławicową z elastycznym uszczelnieniem klina.
4. Przyłącze zakończyć wodomierzem i dwoma zaworami odcinającymi, zaworem antyskażeniowym montowanym za zestawem wodomierzowym. Na wodomierz należy przeznaczyć pomieszczenie suche, zabezpieczone przed zamrożeniem, łatwo dostępne do odczytów i wymiany wodomierzy.
5. Na projektowanej wewnętrznej instalacji wodociągowej zaprojektować hydranty ppoż. DN 80.
6. W odległości 40 cm od górnej powierzchni zaplanować ułożenie taśmy ostrzegawczo – identyfikacyjnej.
7. Montaż wodomierza głównego i plombowanie wykonuje Urząd Gminy na własny koszt.

**II. Warunki projektowe przyłącza kanalizacji sanitarnej**

1. Ścieki odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 w ulicy Kościelnej dz. nr 72/3 do studni o rzędnych 71.60/70.34.
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur kanalizacyjnych Ø160, PP, rury lite wg PE 1852. Elementy denne muszą być monolitycznymi prefabrykatami, w których wykonana jest kineta.
3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy zakończyć studnią kanalizacyjną żelbetową Ø1200 lub studnią z tworzywa sztucznego min. Ø315 zlokalizowaną w obrębie działki na dz. nr 72/3.
4. Na przyłączy zamontować zasuwę burzową tj. urządzenie przeciwwzalewowe.