



	3,17	3,17	3,30	3,30	3,15	3,15	3,05	3,05	3,25
	59,73	59,73	59,70	59,70	59,65	59,65	59,55	59,55	59,50
	62,90	62,90	63,00	63,00	62,80	62,80	62,60	62,60	62,60
	i=0,5%		i=1,2%		i=0,7%		i=0,6%		
L=24,50m			L=2,50m		L=7,15m		L=16,90m		
	PE 100, Dy=315mm SDR 17								
24,50	25,70	28,20	29,40	36,55	37,75	54,45	54,45	56,45	

		EKOWATER Zbigniew Ruszkowski ul. Kownackiej 37 05-092 Łomianki		
Temat	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SŁUPNO - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA			
Obiekt	ISTNIEJĄCA STUDZIENKA - BUDYNEK OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO OB.01			
Branża	TECHNOLOGICZNA			Nr rys.
Rysunek	Profil rurociągu ścieków surowych			10.1
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Opracował	inż. Zbigniew Ruszkowski	-		08.2015
Projektował	mgr inż. Lech Siczek	GP.II-460-11/76		Skala
Sprawdził	dr inż. Jerzy Przybiński	388/88/WŁ		1:100

