

Słupno, 03.04.2013 r.

ZI.271.4.2013
Nr kanc. 108/2013

WYKONAWCY

Dotyczy: Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie (BZP nr 117756 z dnia 25.03.2013 r.)

Zamawiający – Gmina Słupno zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) poniżej zamieszcza zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 02.04.2013r. wraz z odpowiedziami.

1. Proszę o podanie kolorystyki nawierzchni z kostek betonowych, tj. na chodnikach, na zjazdach ściekach i w ulicy.

Odpowiedź: Kolorystykę nawierzchni betonowych należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym, tj. rys. nr 3 - Projekt sytuacyjno – wysokościowy, rys. nr 4 - Przekroje normalne dla odcinków 1 i 2 oraz rys. nr 5 - Przekroje normalne dla odcinków 2 i 3.

2. Wg projektu rys. nr 8 obrzeże 8x30 posadowione jest na ławie z betonu B15 natomiast wg załączonego kosztorysu posadowione jest na podsypce C-P. Proszę o podanie na czym ma być ustawione obrzeże 8x30. Powyższe jest niezbędne do prawidłowej wyceny elementów robót.

Odpowiedź: Do obliczenia ceny ryczałtowej należy przyjąć obrzeże posadowione zgodnie z projektem budowlanym na ławie betonowej z betonu B15.

3. SSTWiOR D.04.05.01 określa wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem lub innymi dodatkami ulepszającym na miejscu za pomocą sprzętu mechanicznego $R_m=2,5\text{MPa}$. Natomiast wg załączonego kosztorysu drogowego poz. 9 należy wykonać z dowozu (gotowa mieszanka $R_m=2,5\text{MPa}$). Proszę o sprecyzowanie jak należy wykonać wzmocnienie na miejscu, czy w całości dowieziony z wytwórni?

Odpowiedź: Wzmocnienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

4. Proszę o załączenie do materiałów przetargowych badań geotechnicznych celem określenia poziomu wód gruntowych oraz gruntu.

Powyższe jest konieczne do prawidłowej wyceny robót odwodnieniowych oraz ziemnych.

Odpowiedź: Zamawiający w przedmiotowym terenie nie przewiduje robót odwodnieniowych.

5. Proszę o załączenie do materiałów przetargowych SSWiOR dotyczącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Powyższe jest niezbędne do prawidłowej wyceny elementów robót.

Odpowiedź: Specyfikacja techniczna sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w załączeniu.

6. Brak dokumentacji i uzgodnień dotyczących przyłączy energetycznych zasilających przepompownię. Czy inwestor ujął w przedmiotowym zadaniu przyłącza energetyczne do przepompowni w ilości szt. 2.

Odpowiedź: Przyłącza energetyczne zasilające przepompownię zostały zrealizowane w 2012r.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z uwagą zawartą w SIWZ - ROZDZIAŁ XI - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny i mogą być traktowane tylko jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej.

Podstawą do wykonania oferty cenowej jest SIWZ (wraz z dokumentacją i STWiOR). Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej oceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko. Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe, można zastosować produkty równoważne pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od materiałów podanych w SIWZ.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Wyznacza się: Nowy termin składania ofert do dnia **11.04.2013 roku do godz. 9.00.**

Nowy termin otwarcia ofert **11.04.2013 roku godz. 9.15.**

W związku z powyższym wadium wnoszone w niniejszym postępowaniu winno uwzględniać nowy termin składania i otwarcia ofert.

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik

2. Zł.a/a

Sporządziła: Marzena Załęska

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski