

Inspekcja Ochrony Środowiska
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
Delegatura w Płocku.

00-716 Warszawa ul. Bartycka 110
tel/fax (0-22) 651-06-76,
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl

09-402 Płock, ul. Kolegiarna 15
tel/fax (0-24) 262-94-01, tel. (0-24) 264-51-99
plock@wios.warszawa.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 218/2010

Sygnatura protokołu	PL.IN.ez.411/428-0-1/11/10
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	- art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Urząd Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8a 09-472 Słupno powiat płocki
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Oczyszczalnia Ścieków w Słupnie ul. Młynarska
Adres kontrolowanej działalności	Oczyszczalnia Ścieków w Słupnie ul. Młynarska 09-472 Słupno powiat płocki
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Stefan Jakubowski – Wójt Gminy Słupno
NIP zakładu	774 229 33 20
Regon zakładu	000539029
PKD/EKD	
Kod NACE	
Rejestracja	
Telefon/ fax.	24 267 95 75
Adres strony internetowej: e-mail:	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	
Przedstawiciel zakładu- wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w pozostałych przypadkach)	Stefan Jakubowski – Wójt Gminy Słupno
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Zofia Szamel - Inspektor ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	
Adres do korespondencji	

[Handwritten signatures and initials]

NIP	
Regon	
Rejestracja	
Telefon/ fax.	
Informacja o kontroli	
Data kontroli	Data rozpoczęcia kontroli 16.11.2010 r.
	Data zakończenia kontroli 19.11.2010 r.
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Inwestycyjna
Typ kontroli	Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	Stan aktualny
Cel kontroli	5 – ograniczanie (zapobieganie) wpływu na środowisko podmiotów, których działalność powoduje (może spowodować) negatywne zmiany w środowisku lub reakcje społeczne.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Emilia Zemło – inspektor
	Anna Kaźmierska – inspektor
	68/2010
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	-
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-

1. Ustalenia kontroli

Pismem z dnia 22 października 2010 r. Wójt Gminy w Słupnie zawiadomił o zakończeniu rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków oraz zamiarze przystąpienia do jej użytkowania. Przedsięwzięcie podjęto w związku z rosnącym przepływem ścieków.

Inwestycja polega na rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości $Q_{dmax} = 1600 \text{ m}^3/\text{d}$ oraz przebudowie kolektora grawitacyjnego odprowadzającego ścieki oczyszczone. Prace przeprowadzono w terminach zgodnych z harmonogramem do dnia 30 września 2010 r. Koszt inwestycji wyniósł 3 mln 550 tys. PLN.

Decyzją z dnia 23.04.2009 r. (znak: BG.7624-2/09) Wójt Gminy Słupno określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie należy do grupy mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego został sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko. Przedsięwzięcie położone jest w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w odległości 1,5 km od obiektów sieci Natura 2000. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości 300 m.

Inwestycję zrealizowano zgodnie z decyzją Starosty Płockiego nr 917/09 z dnia 02.07.2009 (znak: AB.II.7351-535/09) zatwierdzająca projekt budowlany udzielającą pozwolenia na rozbudowę.

3. Sporządzono na formularzu i przesłano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów powstających w wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz o sposobach gospodarowania nimi za rok 2009.
4. Wykonywane są średniodobowe analizy odprowadzanych ścieków oczyszczonych.
5. Wyniki analiz badań ścieków nie są przekazywane do WIOŚ.
6. Zabezpieczono wylot przed niekontrolowanym odprowadzaniem ścieków z pominięciem oczyszczalni
7. Opracowano procedurę na wypadek stwierdzenia, że osad ściekowy nie odpowiada wymaganiom.
2. Brak decyzji o pozwoleniu na użytkowanie rozbudowanej oczyszczalni ścieków.
3. Gmina Słupno realizuje obowiązek w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Informacja o odpadach.
2. Raport z badań ścieków.
3. Tabela czynności kontrolnych.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych

5.2. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu ~~wnosi/~~ wnosi do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowane/nych zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki, ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w jednym z nich wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Kontrola została przeprowadzona na wniosek kierownika kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 9.

Słupno, dn. 19.11.2010 r.

Z up. Wójta
 mgr Leonard Luśniewski
 zastępca Wójta
 URZĄD GMINY w Słupnie
 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a
 Reg. 000539029, NIP: 774-22-93-321
 tel. (024) 261 29 77

Podpis i pieczęć uprawnionego
 przedstawiciela jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR
 Ochrony Środowiska

mgr inż. Emilia Zemło

Podpis i pieczęć uprawnionego
 inspektora

Decyzją z dnia 22 października 2010 r. Starosta Płocki udzielił Gminie Słupno pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: wprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni w Słupnie do rowu melioracyjnego A-3, który łączy się z Doprowadzalnikiem Białobrzegi

W skład oczyszczalni ścieków wchodzi:

- zlewnia ścieków dowożonych, z automatyczną kontrolą ilości i parametrów ścieków (pH, zasolenie, temperatura),
- budynek pompowni ścieków z sitem pionowym i prasą skratek,
- piaskownik pionowy,
- komora retencyjna,
- cztery komory nitryfikacji,
- cztery osadniki wtórne,
- cztery osadniki wstępne radialne pionowe,
- stacja dezodoryzacji,
- stacja dmuchaw,
- zagęszczacz grawitacyjny osadu,
- stacja odwadniania osadu z prasą komorową odwadniającą.

Nasadzenia zieleni zimozielonej planowane są do wykonania wiosną.

Prowadzony jest dobowy rejestr ilości ścieków przepływających przez oczyszczalnię.

Dobowy bilans ścieków jest zgodny z pozwoleniem wodno prawnym.

Wody opadowe z dachu budynku technologicznego, pompowni ścieków oraz stacji dmuchaw wprowadzane są do kanalizacji przyobiektovej.

W wyniku funkcjonowania oczyszczalni ścieków powstają odpady w postaci osadów ściekowych o kodzie 02 05 02, skratek (19 08 01), zawartości piaskowników (19 08 02), zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy (16 02 13*). Pismem z dnia 18 listopada 2010 r. (znak: RŚ.II.7644-3/148/2010) Starosta Płocki zatwierdził informację o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków w Słupnie.

Osad nadmierny po mechanicznym odwodnieniu jest zagospodarowany przyrodniczo. Przedstawiono raport badań osadu ściekowego. Wyniki analiz nie stwierdzają zawartości jaj pasożytów jelitowych i bakterii z rodzaju Salmonella w osadzie. Ponadto zawartość metali nie przekracza norm określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 137, poz. 924). W 2009 r. wykonano badania próbek gleby, na których zastosowano komunalne osady ściekowe. Wyniki badań nie przekraczają norm określonych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia.

Przedstawiono raport nr 452/2010 badań próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni pobranych w dniach 4-5.10.2010 r. Poboru i oznaczenia prób dokonało laboratorium akredytowane. Wyniki badań wskaźników jakości ścieków nie przekraczają wartości określonych w decyzji Starosty Płockiego z dnia 22 października 2010 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

Przedstawiono umowę na odbiór osadów ściekowych zawartą w dniu 29.11.2010 r. z Panem Grzegorzem Bojarskim – gospodarzem indywidualnym. Przedstawiono raport z badań osadu ściekowego z na zawartość metali ciężkich, bakterii z rodzaju Salmonella i jaj pasożytów jelitowych dokumentujący możliwość jego zastosowania na gruntach ornych. Ponadto wykonywane są badania prób gruntu, na którym mają być stosowane osady ściekowe.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Naruszenia i nieprawidłowości			
L.p.	dokładnie dla każdego rodzaju nieprawidłowości*	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par, ust., pkt)
1.	<i>Wyniki badań i pomiarów jakości i ilości ścieków nie są przekazywane do WIOŚ</i>	<i>Ustalenia kontroli.</i>	Art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) § 2 ust. 1 i 2, § 5 ust. 2 i § 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 215, poz. 1366)

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego).

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1.	<i>Nieprzedkładanie właściwym organom wyników pomiarów przez zobowiązanych do tego na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	Art. 341 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25. poz. 150 ze zm.)	Zofia Szamel	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

1. Sprawdzono realizację zarządzenia pokontrolnego MWIOŚ z dnia 27.01.2009 r.
1. Uregulowano stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów powstających w wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków
2. Doprowadzono do zgodności zapisu pozwolenia wodnoprawnego ze stanem faktycznym – uzyskano nowe pozwolenie wodnoprawne.

4