

*WIR  
Kamil  
Kulik  
26.05.2015*

URZĄD GMINY w SŁUPNIE  
WPLYNĘŁO

data 2015-06-26  
Nr .....  
podpis

Nowe Gulczewo, dnia 26.05.2015 r.

Rada Gminy Słupno

*WOD. 0003.48.2015*

## INTERPELACJA

*Dot.: audytu urzędu gminy i innych jednostek organizacyjnych Gminy Słupno oraz wykonanej sieci wodociągowej dla mieszkańców Słupna.*

Wójt Gminy Słupno ogłosił przeprowadzenie audytu urzędu gminy i innych jednostek organizacyjnych Gminy Słupno. Opinia publiczna chciałaby poznać zarówno audytora jak i wyniki jego pracy. Z sobie wiadomych powodów Wójt Gminy utajnia zarówno umowę z audytorem jak i wyniki jego dotychczasowej pracy (brak informacji na BIPie). W artykule „Trwają prace związane z zabezpieczeniem dostaw wody dla mieszkańców Słupna” z-ca wójta p. Kamil Kulik, opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej publikatora gminnego <http://www.slupno.eu/index.php/pl?start=7> stwierdził: Szanowni Mieszkańcy, jako nowi gospodarze gminy nie zastaliśmy planów, projektów, regulaminów czy opracowanych koncepcji związanych z problemami wodociągowymi, z którymi aktualnie się zmagamy. Procedury postępowania w takich sytuacjach czyli pogorszenia jakości wody czy przerw w dostawie wody są polityką bezpieczeństwa. Wstępne wyniki trwającego audytu niestety podzieliły nasz niepokój.”

W dalszej części artykułu z-ca wójta formułuje kategoryczne zarzuty wobec poprzedniego „kierownictwa urzędu”, nie przedstawiając dowodów na ich poparcie: „jednak poprzednie kierownictwo urzędu nie podjęło żadnych działań dążących do usprawnienia sieci wodociągowej. Świadczy to albo o niewiedzy albo o niefrasobliwości w kwestii rozwiązywania najważniejszych problemów mieszkańców” oraz :” To tylko namiastka bez troski i braku kontroli poprzedniego kierownictwa. Podejmujemy i podejmiemy wszystkie działania mające na celu zabezpieczenie mieszkańcom gminy dostaw wody i nadrobienie wszystkich wieloletnich zaniedbań w tym zakresie.”

Autor artykułu nie raczył się podpisać pod artykułem oraz nie przedstawił stanowiska strony przeciwnej na kierowane zarzuty ze strony z-cy wójta, co świadczy o nierzetelności dziennikarskiej.

Wnioski/oczekiwania:

1. Odpowiedź na następujące pytania:

- kto jest autorem artykułu pt. „Trwają prace związane z zabezpieczeniem dostaw wody dla mieszkańców Słupna”?

- czy jest wydane przez organ architektoniczno-budowlany pozwolenie na budowę ewentualnie zgłoszenie wykonania robót, albo inne pozwolenie na wykonanie sieci wodociągowej, o której mowa w artykule: „Trwają prace związane z zabezpieczeniem dostaw wody dla mieszkańców Słupna”?

2. Udostępnienie mi i oraz opinii publicznej na stronie internetowej umowy z audytorem, wyników dotychczasowych prac audytora – „wstępne wyniki audytu” o których mówił z-ca wójta oraz dotychczas wypłaconego mu wynagrodzenia.

3. Podanie kosztu wykonania sieci wodociągowej, zawierającej specyfikację materiału oraz koszt zakupu materiału

Radny Gminy Słupno  
Piotr Rzewuski

*Piotr Rzewuski*

Słupno, 20.07.2015r.

**WOD.0003.48.2015**

**Pan**  
**Piotr Rzewuski**  
**Radny Gminy Słupno**

**Szanowny Panie Radny,**

w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 26.06.2015r. dotyczącą „audytu urzędu gminy i innych jednostek organizacyjnych Gminy Słupno oraz wykonanej sieci wodociągowej dla mieszkańców Słupna” Urząd Gminy w Słupnie informuje, że:

Ad1.

Odnosnik 1 – jak wyraźnie opublikowano, co także potwierdza treść Pana Interpelacji, autorem cytowanej wypowiedzi jest Zastępca Wójta Kamil Kulik.

Odnosnik 2 – budowa tymczasowego wodociągu została wykonana w trybie awaryjnym, aby zapewnić dostawę wody mieszkańcom Słupna, do czasu wybudowania docelowego wodociągu. Wszelkie prace z nią związane zostały uzgodnione z Powiatowym Nadzorem Budowlanym w Płocku i dochowano wszelkich wymaganych prawnie procedur.

Ad. 2

Umowa na przeprowadzenie audytu została podpisana z P. Małgorzatą Komuda – Ołowską na kwotę brutto 7 000,00zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). Termin zakończenia audytu został ustalony na dzień 17.07.2015r. W tej dacie Gmina otrzymała kompletny raport z przeprowadzonego audytu. Wyniki audytu zostaną przedłożone Radnym na sierpniowej sesji Rady Gminy, zgodnie z wnioskiem Radnego Konrada Dobrosielskiego i akceptującą deklaracją Przewodniczącej Rady Elżbiety Kuchty.

Ad.3

Zestawienie kosztów wykonania tymczasowego wodociągu:

1. Koszt materiałów – 24 327,73zł brutto
  - rury PE-100 110x6,6 SDR17 PN10
  - mufa elektrooporowa 110 SDR17
  - kolano doczołowe 110mm 90° SDR17
  - tuleja doczołowa 90 SDR17
  - redukcja doczołowa 110/90 SDR17

- kołnierz stalowy PN10 90/80
- zestaw montażowy M16 (śruby, podkładki, nakrętki)
- uszczelka kołnierzowa gumowa płaska DN80

Wszystkie zakupione materiały posiadają atesty i certyfikaty.

2. Koszt wynajęcia koparki i samochodu ciężarowego – 676,50zł brutto
3. Koszt wynajęcia koparki i samochodu ciężarowego – 676,50zł brutto
4. Koszt montażu wodociągu – 9 840,00zł brutto
5. Koszt całkowity: 34 167,73zł.

Z. up. Wójta  
Krzysztof Kozłowski  
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a
3. WOS

Sporządziła: Dominika Kacprzyńska

NACZELNIK  
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ  
Dominika Kacprzyńska