

28.07.2015

Proszę przekazać p. Wójcie i radnym  
P. Wójcie prośbę o odpowiedź

URZĄD GMINY w SŁUPNIE  
WPLYNEŁO

2015-07-28

5373/8/2015

Nowe Gulczewo, dnia 17.07.2015 r.

WOD. WIP  
[Signature]

Rada Gminy Słupno

WOD. 0003.57.2015

## INTERPELACJA

dotyczy: remontów dróg w Nowym Gulczewie

Na wiosnę dokonano przeglądu dróg w Nowym Gulczewie w celu zaplanowania i wykonania niezbędnych remontów w roku bieżącym. Proszę o przedstawienie aktualnego harmonogramu realizacji remontów dróg tłuczniem betonowym i asfaltowym na terenie Nowego Gulczewa.

Proszę o uwzględnienie w harmonogramie remontu ulicy Rzędziana.

Proszę o sprawne wykonywanie remontów dróg.

Źródło finansowania: Budżet Gminy Słupno

Radny Gminy Słupno  
Piotr Rzewuski

[Signature]

Słupno 28.08.2015r

**WOD.0003.57.2015**

**Radny Gminy Słupno  
Sz. P. Piotr Rzewuski**

Szanowny Panie Radny

Wiosenny przegląd dróg jaki przeprowadzili pracownicy Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju ujawnił zły stan dróg nie tylko na terenie Nowego Gulczewa lecz w całej Gminie. Droga to nie tylko jezdnia, po której poruszają się pojazdy. Konserwować należy pobocza, rowy, przepusty, znaki drogowe i inne urządzenia znajdujące się w pasie drogowym. Aby remonty przynosiły efekty należy stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wspomniany przez Pana tłuczeń betonowy nie powinien być stosowany do utwardzeń dróg. W wyniku użytkowania i erozji ulega on rozkruszeniu, a na drodze po kilku latach pozostaje warstwa pyłu.

Nawierzchnie przewidziane do utwardzeń będą wykonywane ze skał posiadających odpowiednią twardość. Obowiązkowo muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Zakres robót oraz przewidywalny czas napraw przedstawiłem mieszkańcom Nowego Gulczewa podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 29.07.2015r, a wszystkie dokumenty do wglądu znajdują się w Urzędzie. Ulica Rzędziana będzie również uwzględniona w zakresie remontowym.

Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z właściwymi przepisami i wytycznymi – obowiązującymi normami, rekomendacjami technicznymi ITB, atestami higienicznymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

**WÓJT**  
  
Marek Zawadka

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOD a/a
3. WIR a/a

Sporządził:

Krzysztof Bartczak