

Słupno dnia 3 lipca 2024 r.

Sz. P. Marcin Zawadka

Wójt Gminy Słupno

Dnia 20 czerwca br. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady Gminy Paweł Baranowski zawnioskował, aby Stację Uzdatniania Wody w Mijakowie wyposażyć w zwykłą sprężarkę, która kosztowałaby w granicach 6.000,00 zł i byłaby mniej obłożona elektroniką niż ta, która jest bardzo dobra i obecnie pracuje na SUW-ie. Wyjaśnił, że gdy jest zanik napięcia obecnie obsługująca SUW sprężarka wyłącza się, a potem, gdy wraca napięcie sama się nie załącza i trzeba za każdym razem przyjeżdżać, aby ją uruchomić. W takich sytuacjach jej pracę przejęłaby zwykła sprężarka.

ZASTĘPCA WÓJTA

Rudak
Agnieszka Ruclak

Oficjalnie
03.07.2024r.