



OZNACZENIA

- proj. otok z bednarki stalowej ocynkowanej 25 x 4 układany w ławie fundamentowej
- proj. zwody poziome i pionowe z DFe fi 8oc pionowe układane w rurkach ochronnych niepalnych p/t
- Z1 proj. złącze kontrolne w skrzynce typowej (drut-płaskownik) min 0,3 m od terenu, przewód odprowadzający z bednarki st.oc 25x4
- ▲ proj. iglica
- połączenia metaliczne

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe.

inwestycja: rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie o salę gimnastyczną		adres: Liszyno, gm. Słupno dz. nr ewid. 175/1, 175/2 obręb 0009-Liszyno	
nazwa rysunku: PB - Instalacje elektryczne wewnętrzne Rzut dachu - instalacja odgromowa			
skala: 1 : 100	data: grudzień 2017	nr rys.: E-2	
stanowisko: projektant	imię i nazwisko, nr uprawnień: tech. Halina Boruszewska upr. nr 107/92, MAZ/IE/3302/02		
sprawdzający	mgr inż. Marian Malowaniec upr. nr 45/93, MAZ/IE/7250/01		

TN-C-5

Halina Boruszewska
 mgr bud. Nr 107/92
 do mgr inż. Marian Malowaniec, instal. inż.
 sie. i wył. w dziedzinie elektrycznych