

Słupno, dnia 10.03.2010 rok

BG.6211/ 15 /2010

**Mazowieckie Biuro Projektów
„MAPRO” Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 2
09-4002 Płock**

dotyczy: warunków technicznych zmiany trasy sieci wodociągowej Ø90

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące odprowadzenia przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z projektowanymi Boiskami Sportowymi przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu „Moje boisko-ORLIK 2012” zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 175 informujemy że:

1. Wodociąg należy wykonać z rur PE Ø90 PN 10 posiadających wszelkie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2. Na wysokości 30 cm nad wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą w wkładka metaliczną.
3. Na istniejących przyłączach wodociągowych do adaptowanego budynku nr 2, które nie będą wykorzystane należy zakręcić istniejące zasuwy przy wodociągu PE Ø90.
4. Istniejące przyłącze wodociągowe do głównego budynku szkoły –nr 1 należy przełączyć do nowego odcinka sieci wodociągowej. W trakcie wykonywania robót wymienić istniejącą opaskę włączeniową.

Z up. Wójta

mgr Danuta Gierwatowska
Kierownik Referatu
Rolnictwa, Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:

1. **MBP „MAPRO” + załącznik graficzny.**
2. BG a/a.

Słupno, dnia 15.03.2010 rok

BG.6211//7/2010

**Mazowieckie Biuro Projektów
„MAPRO” Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 2
09-4002 Płock**

dotyczy: warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące odprowadzenia wód deszczowych z projektowanych Boisk Sportowych przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu „Moje boisko-ORLIK 2012” zlokalizowanego w Liszynie gm. Słupno dz. nr 175 informujemy, że ze względu na brak kanalizacji deszczowej w terenie objętym inwestycją wody opadowe i roztopowe w ilości ok.15dm³/s należy zagospodarować na terenie działki nr 175 stosując np. systemy rozsączające wody do gruntu.

Z up. Wójta

mgr Danuta Gierwatowska
Kierownik Referatu
Rolnictwa, Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:

1. MBP „MAPRO” + załącznik graficzny.
2. BG a/a.