

Słupno dnia 14.06.2016r

Pracownia Projektowa
HYDROMONT s.c.
Nowak, Moderacki
09-402 Płock, Al. Jachowicz 17A

dotyczy: określenia warunków technicznych w zakresie zasilania w wodę i odprowadzania ścieków dla działki nr 197 położonej we wsi Wykowo gm. Słupno.

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 07.06.2016r. informujemy, że:

W zakresie podłączenia do sieci wodociągowej

- kolidujący wodociąg \varnothing 110 należy skrócić i zakończyć hydrantem minimum 5m od budynku
- zaprojektować nowy hydrant p.poż. nadziemny
- przyłącze wodociągowe należy zaprojektować z rur PE \varnothing 40 od istniejącej sieci wodociągowej \varnothing 110
- włączenie do wodociągu należy wykonać poprzez opaskę odcinającą, a jako odcięcie zastosować armaturę odcinającą bezdławicową elastycznym uszczelnieniem klina typu Hawle lub AVK,
- przyłącze zakończyć wodomierzem i dwoma zaworami odcinającymi, zaworem antyskażeniowym montowanym za zestawem wodomierzowym w ocieplonym pomieszczeniu w budynku,
- montaż wodomierza głównego i plombowanie wykonuje Urząd Gminy na własny koszt,
- plan sytuacyjny przyłącza wodociągowego należy sporządzić na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, jeden egzemplarz należy przedłożyć w Urzędzie Gminy celem uzgodnienia dokumentacji.

W zakresie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

- włączenie powinno nastąpić do kanału \varnothing 200 DN poprzez studnie rewizyjną \varnothing 1200
- przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur kanalizacyjnych Dz 160 PVC-U, rury lite, SN8
- około 2m od granicy działki zaprojektować studnie kanalizacyjną DN425 lub DN315 z tworzywa sztucznego
- w/w plan sytuacyjny przyłączy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Starostę Płockiego.

Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Zup. WOLTA
Dominika Kądzynska
WYDZIAŁ GERNY SŁUPNO
I OSOBY
I OSOBY