PRZEKRÓJ A–A



PRZEKRÓJ B–B



PRZEKRÓJ C–C



PRZEKRÓJ C'–C'



WODA SUROWA
WODA PO I° UZDATNIANIA
WODA UZDATNIONA
WODA PŁUCZNA
POPŁUCZYNY
POWIETRZE

RUROCIĄGI ISTNIEJĄCE – LINIE CIENKIE
RUROCIĄGI PROJEKTOWANE – LINIE POGRUBIONE

Przepustnice z napędem pneumatycznym i orurowaniem:

A – woda napowietrzona DN 65, rury DN 70
B – spust popłuczyn DN 100, rury DN 100
C – spust 1 filtratu DN 65, rury DN 70
D – powietrze do płukania filtrów DN 50, rury DN 60
E – woda uzdatniona DN 65, rury DN 70
F – woda płuczna DN 100, rury DN 100

PRZEKRÓJ D–D



WEGA s.c.	USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. Strzeleccy 09 - 410 PŁOCK ul. GEN. ANDERSA 26 tel./fax (024) 263-20-41
OBIEKT: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mijakowo, gmina Słupno "Modernizacja SUW Mijakowo wraz z połączeniem do systemu wodociągowego Mijakowo-Gulczewo-Słupno" (dz. nr 59/2 -obręb 0012 Mijakowo, jednostka ewidencyjna Słupno)	
INWESTOR: Gmina Słupno ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno	BRANŻA: sanitarna
RYSUNEK: Technologia SUW - przekroje	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Stefan Pokorski Upr. nr 62/89/OL *specjalność instalacyjno-inżynieryjna*	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Pokorski Upr. nr 06/01/OL *specjalność instalacje i sieci sanitarne*
DATA: luty 2020	SKALA: 1:50
NR RYS: 6	