



UWAGA: DOPUSZCZA SIĘ WYKORZYSTANIE POKRYCIA DACHOWEGO JAKO ZWODY POZIOME
- BLACHODACHÓWKA - POD WARUNKIEM GDZIE GRUBOŚĆ BLACHY JEST > 0,5mm

UWAGA: DOPUSZCZA SIĘ WYKORZYSTANIE POKRYCIA DACHOWEGO JAKO ZWODY POZIOME
- BLACHODACHÓWKA - POD WARUNKIEM GDZIE GRUBOŚĆ BLACHY JEST > 0,5mm

- UWAGA:**
1. Pokrycie dachu - blachodachówka (SARA - BudMat, kolor 384 brąz).
 2. Rynny stalowe lub PCV w kolorze blachodachówki, mocowane do okapu hakami co 50 cm. Rynny dachowe 1/2 Ø 150.
 3. Rury spustowe stalowe lub PCV w kolorze blachodachówki, mocowane do ścian co 100 cm. Rury spustowe Ø 120.
 4. Kosze dachu uszczelnione fartuchem z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
 5. Powierzchnia dachu - 367,0m².

- ⊕ - komin wentylacyjny dachowy Ø150
- ⊕ - rura spustowa Ø120
- — — ryna 1/2Ø150

OZNACZENIA

- — — OTOK - BEDNARKA STALOWA OC 25x4 W ZIEMI NA GL. 0,9m
- — — OTOK - BEDNARKA STALOWA OC 25x4 W RURZE OSŁONOWEJ
- Z... ZŁĄCZA KONTROLNE NA WYS. 1,7m OD TERENU PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE - BEDNARKA ST. OC 25x4 W OSŁONIE, ŁĄCZENIE PRZEZ SPAWANIE.
- — — ZWODY POZIOME I PIONOWE Z DFe fi 8oc
- ⊙ IGLICA - NAD WYS. KOMINA ~ 1m

WSZYSTKIE WYWIETRZAKI WYSTAJĄCE NA DACHU (METALOWE) PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ. UZIEMIĆ KOMIN KOTŁOWNI.

Firma PD-PROJEKT ul. Armii Krajowej 5a/15 09-410 Płock		Temat Zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na budynku Wykowo, gmina Słupno, dz. nr ew. 197.		
Nazwa rysunku RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA		Skala 1 : 100	Nr rys. 1	Data Czerwiec 2013
Branża ELEKTRYCZNA	Stanowisko Projektant	Imię i nazwisko, nr uprawnień tech. Halina Boruszevska upr. nr 107/02 MAZ/E/330202		Podpis
	Opracował	mgr Joanna Domagalska		