

WOD / [signature]

Nowe Gulczewo, dnia 10.11.2015 r.

Woj. 0003. 88. 2015

Rada Gminy Słupno

URZĄD GMINY W SŁUPNIE
W P L Y N Ę Ł O

INTERPELACJA

data 2015 -11- 10 BOK

dotyczy: rozbiórki ulicy Kmicica w Nowym Gulczewie.

Nr. 4768/11/2015
12. 11. 2015

Po oględzinach budowy ulicy Kmicica w Nowym Gulczewie w piątek 06.11.2015 r. stwierdzamy, że nie są realizowane wnioski komisji rewizyjnej o rozbiórkę ławy betonowej z oporem pod krawężniki i wykonanie nowej oraz rozbiórkę obrzeży i ponowne ich ułożenie od strony posesji na tej ulicy.

Beton stanowiący materiał pod wykonaną ławę nie spełnia norm jakości. Można co prawda przeprowadzić badania, ale w świetle oględzin i naszej dodatkowej wizyty na budowie w dniu 06.11.2015 r. nasze przypuszczenia graniczą z pewnością.

Ponadto wykonane zostało obrzeże nie zachowujące linii wymaganego przebiegu oraz a szerokość spoiny pomiędzy krańcowymi kostkami chodnika a obrzeżem jest zbyt duża.

W obu przypadkach konieczna jest rozbiórka wskazanych wyżej elementów drogi, a w przypadku ławy - wykonanie jej z nowego betonu, spełniającego wymagania jakościowe.

W przypadku kontynuowania robót i zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wskazane elementy robót wykonane nieprawidłowo doprowadzimy do wyegzekwowania stanu zgodnego z prawem i interesem Gminy Słupno.

Wnioski/oczekiwania:

1. Rozbiórka ławy fundamentowej i obrzeży i ponowne ich wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną i STWiORB.

Radny Gminy Słupno

Piotr Rzewuski

[signature: Piotr Rzewuski]

Radny Gminy Słupno

Krzysztof Łaczyński

[signature: Krzysztof Łaczyński]

Słupno 14.12.2015r

WOD.0003.88.2015

Radni Gminy Słupno
Sz. P. Krzysztof Łączyński
Sz. P. Piotr Rzewuski

Dotyczy: Interpelacji z dnia 10.11.2015r.

Szanowny Panowie Radni

W dniu 14.11.2015r przeprowadziłem rozmowę z inspektorem nadzoru w sprawie zgłoszonych przez Panów uwag dotyczących realizacji budowy pod nazwą „Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie”. Inspektor nadzoru nie potwierdził zgłoszonych uwag. Na przedmiotowej budowie prace prowadzone są zgodnie z Projektem Budowlanym, obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

WOJT

Marcin Zawadka

Otrzymują:

1. Adresat
2. **WOD a/a**
3. WIR a/a