



PPIS/HKN-852/4110/359/MK/ 8701 /2022

URZĄD GMINY W ŚLUPNIE  
W PŁOCKU

data 19. 12. 2022 Płock, dnia 15.12.2022 r.

Nr. .... podpis

30/19

Wójt Gminy Słupno  
ul. Miszewska 8A  
09-472 Słupno

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 199/2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniach 15.11.2022 r., 24.11.2022 r. w punktach poboru:

- Stacja Uzdatniania Wody, Gulczewo, ul. Kolejkowa 1 – kran w hydroforni  
sprawozdanie z badań nr LSW/600/UZ1759/2022 z dnia 18.11.2022 r.
- Zajazd na Królewskiej, Cekanowo, ul. Królewska 33 – kran w łazience  
sprawozdanie z badań nr LSW/600/UZ1760/2022 z dnia 18.11.2022 r.
- sprawozdanie z badań nr LSW/600/UZ1837/2022 z dnia 25.11.2022 r.

stwierdza:

**przydatność wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gulczewo  
do spożycia przez ludzi**

W zakresie objętym badaniami woda spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań z tych urządzeń.

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Płocku  
Justyna Szatkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

STARSZY ASYSTENT

mgr Maria Suchkowska  
15.12.2022