



Urząd Gminy w Słupnie  
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,  
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38  
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno, dnia 31 marca 2025 roku

## OFERENCI

Dotyczy: **WIR.271.2.4.2025** – budowa nawierzchni bezpiecznej z trawy sztucznej na podkładzie amortyzującym na placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz budowa ogrodzenia wg projektu zagospodarowania terenu

Zamawiający – Gmina Słupno poniżej zamieszcza pytanie do ww. zaproszenia do złożenia oferty cenowej wraz z odpowiedzią.

### Zapytanie nr 1:

„W w/w zapytaniu ofertowym Zamawiający wymaga trawy syntetycznej o wysokości włókna min. 25mm oraz wymaga potwierdzenia minimalnych parametrów oferowanej nawierzchni badaniem na zgodność z normą EN 1176-1. W normie EN 1176-1 nie są potwierdzone parametry wymagane przez Zamawiającego tj. dtex, grubość włókna, gęstość trawy czy wagi. Zawracamy uwagę, że normą obowiązującą dla sztucznych traw jest norma EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014. W tej normie określone są wytyczne dla parametrów nawierzchni z traw syntetycznych.

Mając powyższe na uwadze proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dla nawierzchni z trawy syntetycznej badania na zgodność z normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014 dla oferowanej nawierzchni potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego (wszystkie minimalne parametry oferowanej nawierzchni muszą być potwierdzone w jednym raporcie).”

### Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza, że wymaga dla nawierzchni z trawy syntetycznej badania na zgodność z normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014.

**WOJT**  
*Marcin Zawadka*