



Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno.
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno, dnia 06 września 2021 roku

OFERENCI

Dotyczy: **WIR.271.2.70.2021** – Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, montaż osadnika wirowego, separatora i przebudowa istniejącego wylotu do rzeki Słupianki wraz z umocnieniem przeciwległej skarpy i dna rzeki Słupianki

Zamawiający – Gmina Słupno poniżej zamieszcza pytanie do ww. zaproszenia do złożenia oferty cenowej wraz z odpowiedzią.

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nowy wylot przystosowany dla rury Ø 500?

Odpowiedź :

Zamawiający po weryfikacji prosi oferentów o wycenienie nowego prefabrykowanego wylotu Dn 500 zgodnego z KPED.

Zapytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni D2 tworzywowej z deflektorem na betonową DN 2000?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę studni D2 z tworzywowej na żelbetową Ø 2000. Zamawiający zmienia zaprojektowane rury PP K2 na rury strukturalne PE o gładkich ścianach wewnętrznych i zewnętrznych.

W związku z pojawiającymi się pytaniami do zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10 września 2021 roku.

WOJCI
Joanna Wereszczyńska
Wójt Gminy Słupno

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji,
Infrastruktury i Rozwoju

Joanna Wereszczyńska
Joanna Wereszczyńska

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.slupno.eu w zakładce Ochrona Danych Osobowych.