

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 263538-2015 z dnia 2015-10-06 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Słupno

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie jest wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur...

Termin składania ofert: 2015-10-21

---

**Numer ogłoszenia: 284156 - 2015; data zamieszczenia: 23.10.2015**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 263538 - 2015 data 06.10.2015 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, woj. mazowieckie, tel. 024 2679560, 2679584, fax. 024 2612977.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).

**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie jest wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø200mm i dł. 102,50 mb, - sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø90mm i dł. 260,00 mb wraz z przepompownią ścieków, - 2 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji w granicach pasa drogowego (odcinek studnia - granica nieruchomości) z rur PVC-U Ø160mm i łącznej dł. 11,50 mb. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy niniejszej SIWZ. 3. W cenie ryczałtowej należy dodatkowo uwzględnić wyposażenie zaprojektowanej przepompowni ścieków w system monitoringu i wizualizacji, który będzie kompatybilny z funkcjonującym w gminie systemem GPRS/ECOL-UNICON..

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie jest wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø200mm i dł. 102,50 mb, - sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø90mm i dł. 260,00 mb wraz z przepompownią ścieków, - 2 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji w granicach pasa drogowego (odcinek studnia - granica nieruchomości) z rur PVC-U Ø160mm i łącznej dł. 11,50 mb. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający wyłącza z przedmiotu zamówienia wykonanie: - szafy sterowniczej i automatyki przepompowni ścieków wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitoringu, - przyłącza elektrycznego do przepompowni ścieków..

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).

**W ogłoszeniu jest:** 27.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8A, 09-472

Słupno, pokój nr 13 (sekretariat).

**W ogłoszeniu powinno być:** 30.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, pokój nr 13 (sekretariat).