



Gmina Słupno

ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno, dnia 25.05.2026r.

Znak sprawy: BAI.271.6.1.2026

- WYKONAWCA-

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa hali o lekkiej konstrukcji stalowej z funkcją rekreacyjno-gospodarczą w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający - Gmina Słupno przekazuje pytania, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy malowane proszkowo czy ocynkowana konstrukcja?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że oba rozwiązania są dopuszczalne, pod warunkiem prawidłowego wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 2

Czy zamiast okien mogą być naświetla z poliwęglanu?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie naświetli z poliwęglanu zamiast okien.

Pytanie nr 3

Czy poszycie dachu można zmienić z plandeki na blachę antykadencyjną?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że jest to rozwiązanie dopuszczalne, należy pamiętać o uwzględnieniu obciążenia przy obliczeniach konstrukcji.

Pytanie nr 4

Czy wysokość 4 m w okapie możemy obniżyć do 3?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość obniżenia wysokości w okapie do 3m.

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA