



Gmina Słupno

ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno, dnia 19.07.2019r.

WIR.271.2.65.2019

OFERENCI

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „PT Modernizacja SUW Mijakowo wraz z połączeniem do systemu wodociągowego Mijakowo - Gulczewo – Słupno”.

W związku z wpływieniem zapytania do zamieszczonego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „PT Modernizacja SUW Mijakowo wraz z połączeniem do systemu wodociągowego Mijakowo - Gulczewo – Słupno”, Zamawiający – Gmina Słupno poniżej przedstawia pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Jaka jest obecna wydajność SUW, a jaka przewidywana?

Odpowiedź:

Obecna wydajność dla Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie:

- maksymalna wydajność wynosi 225,30 m³/d,
- średnio na dobę 150,20 m³,
- maksymalnie na godzinę 25 m³,
- maksymalnie rocznie 60 300 m³.

Zgodnie z wydanymi w dniu 25.06.2019r. warunkami technicznymi znak: WOŚ.7021.1.73.2019 do obowiązków projektanta należy rozpatrzenie modernizacji pod względem zwiększenia wydajności SUW Mijakowo w związku ze zwiększeniem obszaru zasilania w wodę o osiedle Krzelewo (obecnie wydzielona ilość działek budowlanych o przeznaczeniu mieszkaniowym, mieszkaniowo – usługowym i usługowo – mieszkaniowym ok. 500).

Pytanie 2:

Jaka jest długość projektowanej sieci wodociągowej?

Odpowiedź:

Długość projektowanej sieci wodociągowej – 370,40m.

W załączeniu fragment mapy z „Koncepcji”.

Z up. WÓJTA
Ruciak
Agnieszka Ruciak
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. WIR a/a

Sporządziła:
Iwona Bodal