

Słupno, 12.09.2017 r.

WIR.271.1.12.2017

WYKONAWCY

dotyczy: postępowania przetargowego dla zadania pn. "Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie" – ETAP I (BZP nr 583099-N-2017 z dnia 04.09.2017 r.)

Zamawiający – Gmina Słupno zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) poniżej zamieszcza zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Prosimy o załączenie dokumentacji – część XXIII.

Odpowiedź:

Część XXIII została załączona.

Pytanie 2.

W związku z zapisem, że jako rury ochronne na gazociągu mają być zastosowane rury dwudzielne stalowe INTEGRA prosimy o wykaz ilości rur ochronnych na gazociągu.

Odpowiedź:

Ilość rur ochronnych należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia sieci gazowej wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie znak PSG-W400/DT/ZMS/OSC/111/2017 z dnia 19.04.2017r.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 przedmiotowej ustawy informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany) w konstrukcji nawierzchni:

- **warstwa ściernalna AC22S 50/70 gr. 3 cm,**

- **warstwa wiążąca AC16W 50/70 gr. 5cm,**

zastępuje się odpowiednio:

- **warstwa ściernalna AC 11S 50/70 KR 3 – KR4 wg WT -2 2014**

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe.

- **warstwa wiążąca AC 16W 50/70 KR3-KR4 wg WT-2 2014**

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe.

Powyższe należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Otrzymują:

1. Adresat

2. WIR a/a

Sporządziła: Marzena Załęska

ZASTĘPCA WÓJTA
Ruciołk
Agnieszka Ruciołk