



pp.85,00 m.n.p.m.									
RZĘDNA TERENU	93,40	93,42							
RZĘDNA DNA PRZEPEŁYWU	90,91	91,90							
ZAGŁĘBIENIE	2,49	1,50	1,75						
SPADEK / ŚREDNICA	i = 9,5‰ Ø63 PE								
DLUGOŚĆ	122,5m								
ODLEGŁOŚĆ	0,0m	3,0m	66,0m	87,0m	89,0m	112,5m	118,0m	125,5m	136,0m
	i = 1,7‰ Ø63 PE								
	100,0m								
	2,20	93,80	96,00						

P 2 1

S B

S R2

UWAGA:
W studni kontrolnej zamontować łącznik do rur PE Ø63
Nr. 0430 HAWLE

WTECJA S.C.			
USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. J. SZULECZY			
09 - 410 PŁOCK UL. GEN. ANDERSA 28			
tel./fax (024) 283-20-41			
OBIEKT:	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy własności Gminy Słupno w Okręgowie, gmina Słupno - II etap (oz. nr 182/4, 181/1, 219, 181/1, 180/1, 188/1, 188/5, 228/1, 198/20, 20/5, 186/1, 198/3, 198/2, 284, 239/2, 283/1, 238/1)		
INWESTOR:	Gmina Słupno	BRANŻA:	sanitarna
TEMAT:	Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy własności Gminy Słupno		
RYSUUNEK:	Profil rurociągu tłoczego w ul. Ceglanej		
OPRACOWAŁ:	inż. Dariusz Urniński	PROJEKTOWAŁ:	inż. Teresa Strzelecka
DATA:	wzrzesień 2010	SKALA:	1:100/1:500
		SPRZĄDZIŁ:	inż. Henryka Kamińska
		UPR. NR:	100/085
		NR RYS:	12