

	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOCKU	
Laboratorium Badania Wód		AB 630
09-402 Płock ul.Kolegialna 20		
Tel/fax: (24) 367-26-34		
adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl		
www.plock.psse.waw.pl		

Sprawozdanie z badań nr* : LSW/600/UZ701/2016	Data sporządzenia sprawozdania: 28 kwiecień 2016
* nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym próbki	Egz. <i>A / 3</i>

Próbka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ701/2016

Data rejestracji: 2016-04-26

Ocena stanu: brak uwag

Pobierający: zleceniodawca

Zleceniodawca:

Nazwa : PIB "WASKOP" E. Wasek

Adres: 09-409 Płock, Walecznych 9A

Opis próbki wg protokołu pobrania nr: ---

Miejsce/adres pobrania próbki: Słupno, ul. Pocztowa

Punkt poboru próbki: Rozbudowa sieci wodociągowej- spinka ,hydrant HP-4

Pochodzenie próbki wodociąg publiczny Słupno

Data pobrania próbki: 2016-04-26

Data rozpoczęcia badań: 2016-04-26

Data zakończenia badań fizykochemicznych: ---

Data zakończenia badań mikrobiologicznych: 2016-04-28


Odstępstwa od badań i badania niezgodne z wymaganiami brak

Sprawozdanie z badań nr* : LSW/600/UZ701/2016

* nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym próbki

Wyniki badań mikrobiologicznych

Lp	Nazwa oznaczenia*	Norma/procedura badawcza	Wynik**	Najwyższa dopuszczalna zawartość***
1	Liczba Enterokoków kałowych w 100 ml (A), jtk	PN-EN ISO 7899-2: 2004	0 (nie wykryto)	0
2	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A), jtk	PN-EN ISO 9308-1:2014	0 (nie wykryto)	0
3	Liczba bakterii E. coli w 100 ml (A), jtk	PN-EN ISO 9308-1:2014	0 (nie wykryto)	0

Osoba autoryzująca wyniki badań mikrobiologicznych: **mgr Tomasz Szpotański**


* - (A) - oznaczenie wykonywane metodą akredytowaną; (N/A) - oznaczenie wykonywane metodą nieakredytowaną

** - Wynik badania podawany jest z niepewnością rozszerzoną (p=95%, k=2) nieuwzględniającą etapu poboru próbek.

*** - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań nie może być kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w całości.

Zatwierdzający: **mgr Tomasz Szpotański**

KIEROWNIK
SEKCJI LABORATORIUM
BADANIA WÓD

mgr Tomasz Szpotański