

LOS
16.07.18
Rm

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PŁOCKU**

Laboratorium Badania Wód

09-402 Płock ul. Kolegialna 20

Tel/fax: (24) 367-26-34

adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl

www.plock.psse.waw.pl



AB 630

Sprawozdanie z badań nr* : LSW/600/UZ1002/2018

* nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym próbki

Data
sporządzenia
sprawozdania:

12 lipiec 2018

Egz. 1 / 3

Próbka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ1002/2018

Data rejestracji: 2018-07-10

Ocena stanu: brak uwag

Pobierający: zleceniodawca

URZĄD GMINY W ŚLUPNIE
W PŁYNEŁO

data 16. 07. 2018
Nr. 0006603. 2018
podpis

Zleceniodawca:

Nazwa : GMINA ŚLUPNO

Adres: 09-472 Ślupno, Miszewska 8a

Opis próbki wg protokołu pobrania nr: - - -

Miejsce/adres pobrania próbki: Mijakowo,

Punkt poboru próbki: Studnie

Pochodzenie próbki wodociąg publiczny Mijakowo

Data pobrania próbki: 2018-07-10

Data rozpoczęcia badań: 2018-07-10

Data zakończenia badań fizykochemicznych: 2018-07-12

Data zakończenia badań mikrobiologicznych: 2018-07-11

Odstępstwa od badań i badania niezgodne z wymaganiami brak

Sprawozdanie z badań nr^{*} : LSW/600/UZ1002/2018


* nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym próbki

Wyniki badań fizykochemicznych

Lp	Nazwa oznaczenia *	Jednostka	Norma/procedura badawcza	Wynik **
1	Barwa (A)	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887: 2012	5±1 (pH=7,3 pomiar po filtracji próbki)
2	Mętność (A)	NTU	PN-EN ISO 7027-1: 2016	6,5±1,0
3	Stężenie jonów wodoru (pH) (A)	--	PN-EN ISO 10523:2012	6,9±0,1
4	Przewodność w temp. 25 °C (A)	µS/cm	PN-EN 27888:1999	696±8
5	Zapach (N/A)	--	LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011	nieakceptowalny
6	Smak (N/A)	--	LSC/PB24-0-0 wyd. I: 2011	nieakceptowalny
7	Amonowy jon (A)	mg/l	PN-ISO 7150-1: 2002	0,21±0,02
8	Mangan (A)	µg/l	PN-EN ISO 15586: 2005	162±16
9	Żelazo ogólne (A)	µg/l	PN-ISO 6332: 2001	2096±168

Osoba autoryzująca wyniki badań fizykochemicznych **mgr Barbara Ujas** B. Ujas**Wyniki badań mikrobiologicznych**

Lp	Nazwa oznaczenia *	Norma/procedura badawcza	Wynik **
1	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A), jtk	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	0 (nie wykryto)
2	Liczba bakterii E. coli w 100 ml (A), jtk	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	0 (nie wykryto)


Osoba autoryzująca wyniki badań mikrobiologicznych: **mgr Tomasz Szpotański** 

* - (A) - oznaczenie wykonywane metodą akredytowaną; (N/A) - oznaczenie wykonywane metodą nieakredytowaną

** - Wynik badania podawany jest z niepewnością rozszerzoną (p= 95%, k=2) nieuwzględniająca etapu poboru próbek.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki Sprawozdanie z badań nie może być kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w całości.

Zatwierdzający: **mgr Tomasz Szpotański**

KIEROWNIS
SEKCJI LABORATORIUM
BADANIA WÓD

mgr Tomasz Szpotański