



1. Zasuwa kołnierzowa typ E nr kat. 4000 Ø100 firmy HAWLE
2. Filtr kołnierzowy nr kat. 9911 Ø100 firmy HAWLE
3. Zawór redukcyjny AAWIDO nr kat. 1500 Ø100 firmy HAWLE
4. Kształtka demontażowo-montażowa nr kat. 9810 Ø100 firmy HAWLE
5. Połączenie kołnierzowe do rur PE nr kat. 0400 Ø100 firmy HAWLE
6. Trójnik żeliwny Ø200/Ø100/Ø200 nr kat. 8740 firmy HAWLE
7. Zasuwa kołnierzowa typ E nr kat. 4000 Ø200 firmy HAWLE
8. Połączenie kołnierzowe do rur PE nr kat. 0400 Ø200 firmy HAWLE
9. Kołnierz ślepy dostosowac do istniejącej średnicy rurociągu.

<b>WEGA s.c.</b>		USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. Strzeleczy 09 - 410 PŁOCK ul. GEN. ANDERSA 26 tel./fax (024) 263-20-41	
OBIEKT: Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej, do istniejącej przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie (dz. nr 91, 108/2, 101, 108/1, 282/3, 282/2, 287/4, 288/9, 298, 313/13, 313/3)			
INWESTOR: Gmina Słupno ul. Miszewska 8a 09-472 Słupno		BRANŻA: sanitarna	
TEMAT: Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej Ø200 PE			
RYSUNEK: Rzut pomieszczenia pompowni			
OPRACOWAŁ: inż. Michał Jaskulski	PROJEKTOWAŁ: inż. Teresa Strzelecka Upr. nr 5/90, 82/94 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	PROJEKTOWAŁ: inż. Henryka Kamińska Upr. nr 100/85 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
DATA: Lipiec 2015	SKALA: 1:50	NR RYS: 3	

108



# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Płocku

ul. Bielska 59, 09-400 Płock

tel. 24 267 68 39

fax. 24 267 68 81

ZDP.T.431/113/2015

Płock, dnia 25 sierpnia 2015 roku

**Pani Teresa Strzelecka**  
**„Wega” s.c. Usługi Projektowe i Inwestycyjne**  
**T. i J. Strzeleccy**  
**ul. Generała Andersa 26**  
**09-410 Płock**

dotyczy: projektu budowlanego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Kościelnej do istniejącej przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 sierpnia 2015 roku, który wpłynął do tutejszego Zarządu dróg w dniu 14 sierpnia 2015 roku

### UZGADNIAM

projekt budowlany pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Kościelnej do istniejącej przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie” w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2959W Słupno - Wykowo przebiegającej na działce nr ew. 282/2 w obrębie ewidencyjnym Słupno, gmina Słupno.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym należy wystąpić do tutejszego Zarządu dróg o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wnioski w tych sprawach powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 roku Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.).

Niedopełnienie powyższego warunku traktowane będzie, jako zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia Zarządcy drogi oraz naliczone zostaną z tego tytułu kary pieniężne wynikające z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 460 z późn. zm.).

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Płocku  
*mgr inż. Marcin Błaszczuk*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a ZDP w Płocku