



## Gmina Słupno

ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,  
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38  
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno, dnia 14.05.2026r.

Znak sprawy: BAI.2600.13.2026

- Wykonawcy-

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa agregatu prądowłórczego w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” finansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa”.

Zamawiający - Gmina Słupno przekazuje pytania, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

### **Pytanie nr 2**

Czy dopuszczają Państwo - agregat od producenta posiadającego Certyfikat ISO 9001:2015 oraz Certyfikat CE dla agregatu, ale nie posiadającego Certyfikatu ISO 14001:2015?  
Taka zgoda zwiększyłaby konkurencyjność.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis odnośnie certyfikatu. W przypadku nieposiadania przez producenta certyfikatu ISO14001:2015 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zarządzania środowiskiem (np. wewnętrzne audyty, opisy procesów utylizacji odpadów). Dokumenty potwierdzające stosowanie tych rozwiązań muszą być załączone do oferty.

### **Pytanie nr 3**

Dzień dobry,  
proszę o wyjaśnienie złącza CONN - czy chodzi o złącze do podłączenie SZR?

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający informuje, że złącze CONN jest uniwersalnym złączem przyłączeniowym lub złączem listwy przyłączeniowej np.: AC CONN, BAT CONN. ATS CONN.

### **Pytanie nr 4**

Dzień Dobry,  
czy Zamawiający wrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy agregatu? Jeżeli tak to jaki jest maksymalny termin dostawy. Pytanie wynika z uwagi na wydłużony czas produkcji agregatów z normą STAGE V, która wynika z ograniczonej ilości producentów silników z normą STAGE V i dużego zapotrzebowania tych agregatów obecnie na rynku.

### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis odnośnie terminu dostawy.

**Z up. WÓJTA**  
*Ruclak*  
**Agnieszka Ruclak**  
**ZASTĘPCA WÓJTA**