



Gmina Słupno

ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,  
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38  
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno, dnia 1.07.2026r.

Znak sprawy: BAI.2600.19.2026

- Wykonawcy-

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” finansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa”.

Zamawiający - Gmina Słupno przekazuje pytania, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie nr 1**

*Parametry agregatu prądotwórczego określone przez Zamawiającego w OPZ zostały opisane w sposób bardzo szczegółowy, obejmując m.in. dokładne wartości dotyczące masy, wymiarów, konstrukcji zabudowy oraz wyposażenia dodatkowego.*

*Przeprowadzona analiza rynku wskazuje, że łączne spełnienie wszystkich wskazanych wymagań, w szczególności dotyczących maksymalnej masy 1610 kg, wymiarów 2940 × 1090 × 1510 mm, zbiornika paliwa o pojemności minimum 300 l, zabudowy typu Super Silent oraz zastosowania silnika sześciocylindrowego o mocy minimum 166 KM, jest możliwe wyłącznie dla bardzo ograniczonej liczby rozwiązań, a w praktyce może odpowiadać konstrukcji jednego producenta.*

*Zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Chociaż Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne, obecne wymagania techniczne powodują, że zaoferowanie urządzeń równoważnych jest faktycznie niemożliwe.*

*W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o ponowną analizę dokumentacji postępowania i modyfikację OPZ poprzez określenie parametrów w formie przedziałów lub wartości minimalnych/maksymalnych odpowiadających rozwiązaniom dostępnym na rynku, tak aby umożliwić udział większej liczbie wykonawców i zapewnić zachowanie zasad uczciwej konkurencji.*

*Alternatywnie prosimy o przedstawienie analizy rynku potwierdzającej istnienie co najmniej kilku producentów oferujących urządzenia spełniające wszystkie wymagania określone w OPZ.*

Opis Przedmiotu Zamówienia został przygotowany zgodnie z potrzebami Zamawiającego, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz możliwością zaoferowania rozwiązań równoważnych.

W Opisie Przedmiotu Zamówienia zostały wskazane minimalne parametry jakie musi spełnić oferowany przez Wykonawcę produkt.

Zamawiający nie znajduje podstaw do unieważnienia postępowania.

#### **Pytanie nr 2**

*Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 dotyczącymi wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń dla silników przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, agregaty prądotwórcze wyposażone w podwozie transportowe lub*



## Gmina Słupno

ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,  
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38  
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

*przeznaczone do przemieszczania mogą podlegać obowiązkowi stosowania silników spełniających wymagania normy emisji spalin Stage V.*

*W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga dostawy agregatu prądotwórczego zabudowanego na przyczepie, wyposażonego w silnik spełniający aktualnie obowiązujące wymagania normy emisji spalin Stage V, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/1628.*

*W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o odpowiednią modyfikację OPZ poprzez jednoznaczne wskazanie wymogu zastosowania silnika spełniającego normę Stage V.*

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku gdy oferowany agregat, z uwagi na jego klasyfikację i sposób użytkowania, podlega wymaganiom Rozporządzenia (UE) 2016/1628, powinien być wyposażony w silnik spełniający normę emisji spalin Stage V.

### Pytanie nr 3

*Czy Zamawiający zaakceptuje zbiornik paliwa 253 l przy jednoczesnym mniejszym od wymaganego w zapytaniu zużyciu paliwa przy poziomie obciążenia : 50% - 14,5 l/mth, 75% - 20l/mth, 100% - 30 l/mth?*

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

### Pytanie nr 4

*W związku z tym, że agregat ma pełnić również funkcję stacjonarną, czy Zamawiający wymaga aby agregat spełniał normę emisji spalin STAGE V?*

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku gdy oferowany agregat, z uwagi na jego klasyfikację i sposób użytkowania, podlega wymaganiom Rozporządzenia (UE) 2016/1628, powinien być wyposażony w silnik spełniający normę emisji spalin Stage V.

Wójt  
*Marcin Zawadzka*