

WOŚ.7021.1.39.2018

Słupno 10.04.2018

**Wydział Inwestycji, Infrastruktury  
I Organizacji  
Gmina Słupno**

**Warunki techniczne projektowanej sieci kanalizacyjnej w PGR GULCZEWO**

**I. Warunki projektowe**

1. Projektowaną sieć kanalizacyjną włączyć do projektowanej studni kanalizacyjnej w działce nr 111/1 we wsi GULCZEWO
2. Projektowaną sieć prowadzić z minimalnym spadkiem aby w przyszłości była możliwość dalsza rozbudowy sieci
3. Sieć kanalizacyjną zaprojektować z rur  $\varnothing$  200 mm, PP; rury lite wg PE 1852
4. Studnie kanalizacyjne zaprojektować z kręgów żelbetonowych  $\varnothing$  1200 z włączkami żeliwnymi typu ciężkiego.
5. Elementy denne muszą być monolitycznymi prefabrykatami, w których wykonana jest kineta, oraz wbudowane są przejścia szczelne, umożliwiające podłączenie przyłączy kanalizacyjnych.

**II. Ogólne warunki projektowe**

- Projektowanie i budowa powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.
- Projekt sieci należy sporządzić na kopii aktualnej mapy do celów projektowych,
- W przypadku wykonywania prac w pasie drogowym należy uzyskać zgodę na jego zajęcie.
- Naprawy szkód wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywanych robót dokona na koszt własny wykonawca.
- Po wykonaniu sieci należy przed zasypaniem wykonać namiary powykonawcze przez uprawnionego geodetę.
- Warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządził:

Marcin Adamski tel. 24/267-95-62

ZASTĘPCA WÓJTA  
*Rucłok*  
Agnieszka Ruclak