



Gmina Słupno

ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno, dnia 10 grudnia 2024 roku

WIR.033.130.2024

OFERENCI

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: wydania warunków technicznych na odtworzenie nawierzchni dróg gminnych

Gmina Słupno, Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację n/w zadań realizowanych z WPF Gminy Słupno na lata 2024-2031, Limit 2024 i Limit 2025, pn.:

„Gospodarka wodno – ściekowa – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno – poprawa infrastruktury kanalizacyjnej”

Zadanie nr 1:

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hiacyntowa w miejscowości Słupno, gmina Słupno.

Zadanie nr 2:

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w miejscowości Bielino, gmina Słupno.

Zadanie nr 3:

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek od głównej siec, przyłączami kanalizacyjnymi ciśnieniowymi i przydomowymi przepompowniami z zasilającym przyłączem elektroenergetycznym w ul. Międzyłlas – Głęboka, w miejscowości Borowiczki Pieńki, gmina Słupno.

Zadanie nr 4:

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesolej, Przytulnej, Radosnej w miejscowości Bielino i Liszyno, gmina Słupno.

w celu uwzględnienia w kosztorysie kosztów odtworzenia nawierzchni dróg uprzejmie informuje co następuje:

1. Odtworzenie nawierzchni w miejscu, gdzie droga posiada nawierzchnię gruntową:
 - warstwa kruszywa 0/31,5 o grubości 20 cm
2. Odtworzenie nawierzchni w drodze asfaltowej:
 - krawędzie nawierzchni jezdni powinny być równo wycięte w kształcie prostokąta, obcięcie krawędzi pasów przy wykopowych istniejącej nawierzchni zalecane jest przed rozpoczęciem wykonania wykopu,
 - wykop należy zasypać kruszywem naturalnym z dokopu i zagęścić warstwami grubości 30cm do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia I_s min. 0,97 w zakresie $>1,2m$ p.p.t. oraz I_s min. 1,0 w zakresie $<1,2m$ p.p.t. do wysokości podbudowy z kruszywa,
 - wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0+31,5 mm grubości 20cm z zagęszczeniem I_s min. 1,0,



Gmina Słupno

ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

- wykonać warstwę z betonu asfaltowego grubości 4cm
- między warstwami należy stosować związanie międzywarstwowe przez skropienie podłoża emulsją asfaltową,
- wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 4 cm na całej szerokości jezdni, jeżeli powierzchnia wykopu stanowić będzie ponad 50% szerokości jezdni,
- spoiny na styku nawierzchni należy uszczelnić taśmą bitumiczną lub asfaltową masą zalewową lub emulsją asfaltową i grysami kamiennymi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §97 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1518) podziemne urządzenie obce sytuuje się poza jezdnią, częścią pobocza o nawierzchni twardej i opaską wewnętrzną, na głębokości, która uniemożliwia naruszenie części i urządzeń drogi, drogowych budowli ziemnych oraz drogowych obiektów inżynierskich lub zmniejszenie ich stateczności.

Wyżej wymienione rozporządzenie dopuszcza usytuowanie podziemnego urządzenia obcego pod jezdnią, częścią pobocza o nawierzchni twardej lub opaską wewnętrzną, na ulicy w trudnych warunkach lub przy przejściu poprzecznym, pod warunkiem usytuowania zwieńczeń studni poza pasem przejazdu kół pojazdów.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WIR – a/a


Wójt
Marcin Zawadka