

URZĄD GMINY w Słupnie
09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a
reg. 000539029, NIP: 774-22-93-320
tel. (24) 267 95 62

WOŚ.7021.1.33.2019

URZĄD GMINY w SŁUPNIE
W P L Y N Ę Ł O

data 2019 -03- 20
Nr. 0003034.2019
podpis

BOX

WR
21.03.19r

Słupno, dnia 13.03.2019r.

**Wydział Inwestycji,
Infrastruktury i Rozwoju
w/m**

**Warunki techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Kasztanowa – Topolowa w m. Słupno
(dz. nr 465, 109, 153, 152/9, 152/54, 152/61, 509/2)**

I. Warunki projektowe w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej

1. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200:

- ul. Kasztanowa dz. nr 465 do studni o rzędnych 97.25/95.15
- ul. Topolowa dz. nr 152/54 do studni o rzędnych 95.38/93.13
- ul. Topolowa dz. nr 509/2 do studni o rzędnych 90.03/87.53

Na odcinku od studni o rzędnych 95.38/93.13 (dz. nr 152/54) do studni o rzędnych 90.03/87.53 (dz. nr 509/2) zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej po istniejącej trasie.

2. Sieć kanalizacyjną zaprojektować z rur PP litych wg PE1852; Ø200.
3. Zaprojektować włączenie istniejącego systemu sieci kanalizacji sanitarnej na trasie projektowanej sieci.
4. Studnie kanalizacyjne zaprojektować z kręgów betonowych DN1200 z włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym.
5. Elementy denne muszą być monolitycznymi prefabrykatami, w których wykonana jest kineta oraz wybudowane są przejścia szczelne umożliwiające podłączenia przyłączy kanalizacyjnych.
6. Przewody wyłączane z eksploatacji i likwidowane powinny być usunięte. W dokumentacji projektowej należy opracować metodę likwidacji nieczynnych kolektorów.

II. Warunki projektowe w zakresie przyłączy kanalizacji sanitarnej

1. Zaprojektować przełączenie posesji do projektowanej sieci
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur kanalizacyjnych Ø160, PP, rury lite wg PE1852.

III. Ogólne warunki projektowe

1. Roboty montażowe mogą być wykonywane tylko przez uprawnioną osobę z branży sanitarnej.
2. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego podczas wykonywania robót wszelkie koszty ponosi wykonawca.
3. Projekt sieci i instalacji wewnętrznej należy sporządzić na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, jeden egzemplarz należy przedłożyć w Urzędzie Gminy celem uzgodnienia dokumentacji.
4. W przypadku wykonywania prac w pasie drogowym należy uzyskać zgodę na jego zajęcie.
5. Naprawy szkód wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywanych robót dokona na koszt własny wykonawca.
6. Po wykonaniu sieci, przyłączy, należy przed zasypaniem wykonać pomiary powykonawcze przez uprawnionego geodetę.
7. **Bezwzględnie zabrania się odprowadzania wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.**
8. Termin wykonywania prac należy zgłosić do Urzędu Gminy celem dokonania odbioru.
9. Warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wytyczne techniczne zostały ujęte w warunkach technicznych.

Z up. WÓJTA
Dominika Kacprzyńska
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOŚ a/a

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.slupno.eu w zakładce ochrona danych osobowych.