

WIR  
8.03.19 R

Słupno, dnia 07.03.2019r.

WOŚ.7021.1.28.2019

URZĄD GMINY w SŁUPNIE  
W PŁYNEŁO

DATA 07.03.2019  
Nr 0002511.2019  
podpis

Wydział Inwestycji, Infrastruktury  
i Rozwoju w/m

**Warunki techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  
w drodze gminnej – ul. Łamana (dz. o nr ewid. 255/3) oraz w drodze gminnej –  
ul. Prosta (dz. o nr ewid. 255/13) położonych w Miszewku Strzałkowskim.**

**I. Warunki projektowe w zakresie projektowej sieci kanalizacji sanitarnej.**

1. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łamanej (dz. o nr ewid. 255/3) włączyć do zaprojektowanej studni kanalizacyjnej w dz. o nr ewid. 255/3.
2. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej (dz. o nr ewid. 255/13) włączyć do projektowanej studni kanalizacyjnej w dz. o nr ewid. 255/3.
3. Sieć kanalizacyjną zaprojektować z rur  $\varnothing$  200 mm, PP, rury lite wg PE 1852.
4. Studnie kanalizacyjne zaprojektować z kręgów żelbetonowych  $\varnothing$  1200 z włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym.
5. Elementy denne muszą być monolitycznymi prefabrykatami, w których wykonana jest kineta, oraz wbudowane są przejścia szczelne, umożliwiające podłączenie przyłączy kanalizacyjnych.

**II. Ogólne warunki projektowe.**

- Projektowanie i budowa powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.
- W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego podczas wykonywania robót wszelkie koszty ponosi wykonawca.
- Projekt sieci należy sporządzić na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, jeden egzemplarz należy przedłożyć w Urzędzie Gminy celem uzgodnienia dokumentacji.
- W przypadku wykonywania prac w pasie drogowym należy uzyskać zgodę na jego zajęcie.
- Naprawy szkód wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywanych robót dokona na koszt własny wykonawca.

- Po wykonaniu sieci należy przed zasypaniem wykonać namiary powykonawcze przez uprawnionego geodetę.
- Termin wykonywania prac należy zgłosić do Urzędu Gminy celem dokonania odbioru.
- Warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania.



Z p. WÓJTA  
Dominika Kacprzyńska  
NACZELNIK  
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARSTWA WODNO-KANALIZACYJNEJ

Otrzymują:

1. **Adresat**
2. WOŚ a/a

Sporządziła:

Anna Włochowska  
tel. 24/267-95-62  
wodociagi@slupno.eu

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie [www.slupno.eu](http://www.slupno.eu) w zakładce ochrona danych osobowych.