

WIR  
21.03.19R

Słupno, dnia 13.03.2019r.

**Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju  
w/m**

**Warunki techniczne projektowanej sieci wodociągowej  
w drodze gminnej – ul. Międzyzylas w Borowiczkach-Pieńkach.**

**I. Warunki projektowe w zakresie projektowej sieci wodociągowej.**

1. Projektowaną sieć wodociągową w ul. Międzyzylas włączyć do projektowanej sieci wodociągowej  $\varnothing$  110 – dz. o nr ewid. 101/1.
2. Projektowaną sieć wodociągową w ul. Głębokiej włączyć do istniejącej sieci wodociągowej  $\varnothing$  110 – dz. o nr ewid. 11/1.
3. Sieć wodociągową w ul. Międzyzylas oraz ul. Głębokiej (odc. od skrzyżowania z ul. Międzyzylas do hydrantu ppoż. podziemnego na dz. o nr ewid. 11/1) zaprojektować z rur PE  $\varnothing$  110 mm.
4. Na włączeniach zamontować zasuwy bezdławicowe z elastycznym uszczelnieniem klina.
5. W odległości 40 cm od górnej powierzchni zaplanować ułożenie taśmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej.
6. Na projektowanej sieci wodociągowej zaprojektować hydranty ppoż.
7. Zaprojektować włączenie istniejących wodociągów rozdzielczych na trasie projektowanej sieci wodociągowej.
8. Zaleca się zaprojektować sieć wodociągową po istniejącej trasie.

**II. Warunki projektowe przyłączy wodociągowych**

1. Zaprojektować przełączenie posesji do projektowanej sieci.
2. Przyłącza wodociągowe zaprojektować z rur PE  $\varnothing$ 40.
3. Włączenie do projektowanej sieci wodociągowej  $\varnothing$ 110 wykonać poprzez armaturę odcinającą bezdławicową z elastycznym uszczelnieniem klina

**III. Ogólne warunki projektowe.**

- Projektowanie i budowa powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.
- Trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być trwale oznakowane w terenie.

- Oznaczenia urządzeń i armatury wodociągowej należy dokonać za pomocą tabliczek znamionowych zgodnych z Polską Normą wykonanych z trwałego materiału, umieszczonych w miejscach widocznych trudno dostępnych dla osób postronnych. Oznakowanie tabliczek powinno być trwałe, nie zmywalne, odporne na korozję, czynniki atmosferyczne i promienie UV. Dopuszcza się montaż tabliczek na słupkach stalowych zabezpieczonych przed korozją oraz z powłoką zewnętrzną w kolorze niebieskim.
- Przed zasypaniem przewodu wodociągowego należy oznaczyć jego przebieg taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową.
- W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego podczas wykonywania robót wszelkie koszty ponosi wykonawca.
- Projekt sieci należy sporządzić na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, jeden egzemplarz należy przedłożyć w Urzędzie Gminy celem uzgodnienia dokumentacji.
- W przypadku wykonywania prac w pasie drogowym należy uzyskać zgodę na jego zajęcie.
- Naprawy szkód wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywanych robót dokona na koszt własny wykonawca.
- **Po wykonaniu sieci należy zlecić badanie bakteriologiczne wody.**
- **Należy wykonać próby szczelności, dezynfekcję i płukanie sieci.**
- **Należy wykonać badania wydajności nominalnej hydrantów zewnętrznych zainstalowanych na sieci wodociągowej.**
- Po wykonaniu sieci należy przed zasypaniem wykonać namiary powykonawcze przez uprawnionego geodetę.
- Termin wykonywania prac należy zgłosić do Urzędu Gminy celem dokonania odbioru.
- Warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wytyczne techniczne zostały ujęte w warunkach technicznych.

Z up. WÓJTA  
*Dominika Kacprzyńska*  
 KACZELNIK  
 WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA  
 I GOSPODARSTWA WODNO-KANALIZACYJNEJ

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOS a/a

Sporządziła:

Anna Włochowska  
 tel. 24/267-95-62  
[wodociagi@slupno.eu](mailto:wodociagi@slupno.eu)

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie [www.slupno.eu](http://www.slupno.eu) w zakładce ochrona danych osobowych.