

WOŚ.7021.1.30.2017

**Wydział Inwestycji Infrastruktury
i Rozwoju
w/m**

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Wnioskodawca: Gmina Słupno – Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju

Wniosek z dnia: 07.04.2017r.

Miejscowość: Słupno

Adres: ul. Poczтовая 7A

Działka nr: 101/1

Przeznaczenie obiektu: Żłobek Gminny

I. Warunki projektowe w zakresie sieci wodociągowej

Projektowany budynek Żłobka zasilić z istniejącego wodociągu Ø90mm w ulicy Poczтовой. Do budowy przyłącza stosować rury PE oraz armaturę odcinającą bezdławicową z elastycznym uszczelnieniem klina.

Przyłącze należy zakończyć wodomierzem i dwoma zaworami odcinającymi, zaworem antyskażeniowym montowanym za zestawem wodomierzowym. Na wodomierz należy przeznaczyć pomieszczenie suche, zabezpieczone przed zamarznięciem, łatwo dostępne do odczytów i wymiany wodomierzy.

Montaż wodomierza głównego i montaż plomby wykonuje Gmina Słupno na własny koszt.

II. Warunki projektowe w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej

Ścieki z projektowanego Żłobka odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 w ulicy Poczтовой do studni o rzędnych 70.75/58.11.

Ścieki z terenu działki sprowadzić do studni kanalizacyjnej DN425 lub DN315 z tworzywa sztucznego zlokalizowanej w obrębie działki 101/1 od strony ulicy Poczтовой a następnie przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej.

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosować rury PP lite wg PE1852. Elementy denne muszą być monolitycznymi prefabrykatami, w których wykonana jest kineta oraz wybudowane są przejścia szczelne umożliwiające podłączenia przyłączy kanalizacyjnych. Na przyłączy zamontować zasuwę burzową tj. urządzenie przeciwwzalewowe.

1. Ogólne warunki projektowe

- Roboty montażowe mogą być wykonywane tylko przez uprawnioną osobę z branży sanitarnej.
- Przed zasypaniem przewodu wodociągowego należy oznaczyć jego przebieg taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową.
- W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego podczas wykonywania robót wszelkie koszty ponosi wykonawca.
- Projekt sieci i instalacji wewnętrznej należy sporządzić na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, jeden egzemplarz należy przedłożyć w Urzędzie Gminy celem uzgodnienia dokumentacji.
- W przypadku wykonywania prac w pasie drogowym należy uzyskać zgodę na jego zajęcie.
- Naprawy szkód wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywanych robót dokona na koszt własny wykonawca.
- Jeżeli wykonanie obejmuje poza przyłączem także odcinek sieci wodociągowej, to po wykonaniu należy zlecić badanie bakteriologiczne wody.
- Należy wykonać próby szczelności, dezynfekcję i płukanie sieci.
- Po wykonaniu sieci, przyłączy, należy przed zasypaniem wykonać pomiary powykonawcze przez uprawnionego geodetę.
- Do kanalizacji ściekowej nie wolno projektować odprowadzenia wód opadowych i gruntowych.
- Termin wykonywania prac należy zgłosić do Urzędu Gminy celem dokonania odbioru.
- Warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a


Zup. WÓJTA
Dorotyna Kacprzyńska
NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ