

Słupno dnia 07.03.2017r.

WOŚ.7021.1.14.2017

**Wydział Inwestycji Infrastruktury
i Rozwoju
w/m**

**Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przebudową sieci wodociągowej**

Wnioskodawca: Gmina Słupno – Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju

Wniosek z dnia: 06.03.2017r.

Miejscowość: Słupno

Adres: ul. Poczтовая 7A

Działka nr: 101/1

Przeznaczenie obiektu: Żłobek Gminny

I. W zakresie sieci wodociągowej

1. Stan istniejący

Istniejące budynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej zasilane z wodociągu Ø90mm – brak inwentaryzacji instalacji wewnętrznej zasilania budynku Biblioteki.

2. Warunki projektowe

Zasilanie budynków GOPS i Biblioteki z istniejącego wodociągu Ø90mm. W przypadku kolizji z projektowanym obiektem Żłobka przyłączy przebudować w miejsce bezkolizyjne.

Projektowany budynek Żłobka zasilić z istniejącego wodociągu Ø90mm w ulicy Poczтовой. W przypadku kolizji projektowanego obiektu Żłobka z istniejącym wodociągiem Ø 90mm w ulicy Poczтовой przebudować w miejsce bezkolizyjne zachowując parametry techniczne istniejącego wodociągu oraz istniejącego hydrantu ppoż.

Do budowy i przebudowy wodociągu stosować rury PE oraz armaturę odcinającą bezdławicową z elastycznym uszczelnieniem klina.

Przyłącze należy zakończyć wodomierzem i dwoma zaworami odcinającymi, zaworem antyskażeniowym montowanym za zestawem wodomierzowym.

Na wodomierz należy przeznaczyć pomieszczenie suche, zabezpieczone przed zamrożeniem, łatwo dostępne do odczytów i wymiany wodomierzy.

Montaż wodomierza głównego i montaż plomby wykonuje Gmina Słupno na własny koszt.

II. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej

1. Stan istniejący

Odprowadzenie ścieków z budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 w ulicy Pocztowej poprzez istniejące przyłącze. Brak inwentaryzacji instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w obrębie działki 101/1.

3. Warunki projektowe

Ścieki z budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz projektowanego Żłobka odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 w ulicy Pocztowej do studni o rzędnych 71.16/68.78.

Ścieki z terenu działki sprowadzić do studni kanalizacyjnej DN425 lub DN315 z tworzywa sztucznego zlokalizowanej w obrębie działki 101/1 od strony ulicy Pocztowej a następnie przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej.

Kolidujące istniejące przyłącze kanalizacyjne zlikwidować. Wlot do studni zaczopować.

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosować rury PP lite wg PE1852. Elementy denne muszą być monolitycznymi prefabrykatami, w których wykonana jest kineta oraz wybudowane są przejścia szczelne umożliwiające podłączenia przyłączy kanalizacyjnych. Na przyłączy zamontować zasuwę burzową tj. urządzenie przeciwwzalewowe.

III. Ogólne warunki projektowe

- Roboty montażowe mogą być wykonywane tylko przez uprawnioną osobę z branży sanitarnej.
- Przed zasypaniem przewodu wodociągowego należy oznaczyć jego przebieg taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową.

- W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego podczas wykonywania robót wszelkie koszty ponosi wykonawca.
- Projekt sieci i instalacji wewnętrznej należy sporządzić na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, jeden egzemplarz należy przedłożyć w Urzędzie Gminy celem uzgodnienia dokumentacji.
- W przypadku wykonywania prac w pasie drogowym należy uzyskać zgodę na jego zajęcie.
- Naprawy szkód wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywanych robót dokona na koszt własny wykonawca.
- Jeżeli wykonanie obejmuje poza przyłączem także odcinek sieci wodociągowej, to po wykonaniu należy zlecić badanie bakteriologiczne wody.
- Należy wykonać próby szczelności, dezynfekcję i płukanie sieci.
- Po wykonaniu sieci, przyłączy, należy przed zasypaniem wykonać namiary powykonawcze przez uprawnionego geodetę.
- Do kanalizacji ściekowej nie wolno projektować odprowadzenia wód opadowych i gruntowych.
- Termin wykonywania prac należy zgłosić do Urzędu Gminy celem dokonania odbioru.
- Warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania.

NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Dominika Kacprzyńska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządziła: Dominika Kacprzyńska tel. 24/267-95-62