

Słupno, dnia 07.08.2012r

Znak spr. ZI.7013.R3.2012

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający - Gmina Słupno z siedzibą ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania budżetowego pn.:

"Wymiany kotła olejowego oraz innych urządzeń wyposażenia kotłowni przy Szkole Podstawowej w Liszynie"

1. Opis przedmiotu zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż po uprzednim zdemontowaniu istniejących urządzeń w kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Liszynie i obejmuje

- 1.1 Kocioł olejowy o mocy w zakresie 110-120kW lub większej wyposażony w palnik spalający olej opałowy lekki z możliwością zainstalowania palnika gazowego.
Kocioł winien posiadać automatykę pogodową wraz z czujnikami umożliwiającymi pracę w trybie przygotowania c.w. użytkowej. Dopuszczalne ciśnienie robocze kotła minimum 4bary, minimalna pojemność wodna 200 litrów/szt.. Kotłownia jest źródłem ciepła do istniejącej instalacji c.o. oraz przygotowania ciepłej wody.
- 1.2 Zbiorniki do magazynowania oleju opałowego lekkiego o poj. min 3000litrów z baterią zapachową i właściwymi pakietami przyłączeniowymi umożliwiającymi właściwą instalację – 1 kpl.
- 1.3 Trasa paliwowa oraz filtr paliwa z odpowietrzeniem o przyłączach 3/8"
- 1.4 Zawór bezpieczeństwa 3 bary o średnicy zalecanej przez producenta kotła – układ c.o. – 1 szt.
- 1.5 Zawór bezpieczeństwa 6 bar 3/4" – układ c.w.u.
- 1.6 Pompa obiegowa o przyłączy fi 40, podnoszeniu 12m – 1 szt
- 1.7 Pompa obiegowa o przyłączy fi 32, podnoszeniu 8m – 1 szt
- 1.8 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. mosiężna 25-40N – 1szt
- 1.9 Rozdzielacze ciepła oraz zawory zwrotne, odcinające, odpowietrzniki i manometry konieczne dla prawidłowego funkcjonowania kotłowni
- 1.10 Zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności min. 500 litrów wyposażony w dwie węzownice przystosowany do pracy z instalacją SOLARNA – 1 SZT
- 1.11 Naczynie przeponowe o poj.200l. i ciśnieniu pracy do 6 bar – 1 szt.
- 1.12 Naczynie przeponowe o poj.25l. i ciśnieniu pracy do 10 bar – 1 szt
- 1.13 Dostosowanie i wymiana orurowania instalacji grzewczej kotłowni zapewniająca możliwość instalacji nowych urządzeń oraz właściwa pracę całości kotłowni.
- 1.14 Komin zewnętrzny dwupłaszczowy o przekroju 200mm, wykonany ze stali kwasoodpornej o wysokości 8m wraz ze wspornikami i elementami wymaganymi do podłączenia kotła – 1 kpl

- 1.15 Kotłownię wyposażać w instrukcję technologiczno-ruchową, niezbędne schematy instalacyjne, oraz instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz w sprzęt gaśniczy: gaśnica śniegowa – 1 szt, gaśnica proszkowa – 1 szt, koc gaśniczy – 1 szt.
- 1.16. Wykonawca winien uwzględnić konieczność przepompowania paliwa z istniejących zbiorników - ok. 1.500l

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, podłączenia poszczególnych urządzeń wykonać zgodnie z instrukcją DTR.

Przedmiot zamówienia objęty niniejszym zapytaniem cenowym obejmuje wyłącznie wymianę wraz z dostawą niezbędnych urządzeń i elementów instalacji zapewniających prawidłową pracę kotłowni, nie obejmuje instalacji c.o., wymiany grzejników hydrantów, drzwi do kotłowni, posadzki itp.

Wykonawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia kotłowni do Urzędu Dozoru Technicznego, należy przygotować stosowne dokumenty w tym zakresie.

Zalecenia Zamawiającego

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty cenowej. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty cenowej, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej i zapoznał się ze stanem istniejącej kotłowni i uwzględnił to w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Wykonawca wycenę instalacji elektrycznej niezbędnej dla prawidłowej pracy kotłowni winien sporządzić wg własnej kalkulacji na podstawie kosztorysu, założeń projektowych i wskazówek własnego automatyka na miejscu inwestycji i uwzględnić w ofercie cenowej.

2. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia – **15.09.2012r.**

3. Warunki stawiane Wykonawcy

- 1) Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
- 2) Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji w zakresie remontów i montażu grupa 2
- 3) Okres udzielenia gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia nie mniej niż: naczynie przeponowe- 24 m-ce, automatykę- 24 m-ce, pompy – 24 m-ce, zasobnik – 36 m-cy, korpus kotła- 36 m-cy

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć zgodnie z treścią **Załącznika Nr 1** w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, pokój nr 11 (sekretariat)

do dnia 13.08.2012r. do godz. 12:00.

w zamkniętej kopercie zaadresowanej na siedzibę Zamawiającego z dopiskiem:

Oferta cenowa na:

"Wymiany kotła olejowego oraz innych urządzeń wyposażenia kotłowni przy Szkole Podstawowej w Liszynie"

5. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający przy wyborze oferty cenowej będzie kierował się kryterium cena - 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

6. Do oferty należy załączyć:

- 1) Wypełniony formularz oferty cenowej zawierający dane wg wzoru- **Załącznik Nr 1**
- 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – **Załącznik Nr 2.**
- 3) Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów
Dokumenty do ofert należy składać formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę
- 4) Parafowany wzór umowy – **Załącznik Nr 3**
- 5) kosztorys ofertowy

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Krzysztofa Barszczewska – tel. 24 267 95 74 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Słupnie,
ul. Miszewska 8a, pokój nr 10b.

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

Otrzymują:

1. **Adresat**
2. ZI a/a

Sporządziła:
K. Barszczewska