

SJZ.271.1.10.2016

WYKONAWCY

dotyczy: postępowania przetargowego dla zadania pn." Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą" (BZP nr 165925 z dnia 27.07.2016 r.)

Zamawiający – Gmina Słupno zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) poniżej zamieszcza zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Prosimy o wykreślenie z § 15 ust.3 umowy słowa „gwarancji”. Zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych kwotę w wysokości do 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawia się na okres rękojmi, nie gwarancji. Zapis przytoczony w § 15 ust.3 jest niezgodny z zarówno z obecnie obowiązującą (od dnia 28.07.2016r.) jak i poprzednią (do 28.07.2016r.) wersją ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający w §15 ust.3 wzoru umowy w zdaniu pierwszym wykreśla słowa „i/lub gwarancji” oraz w zdaniu drugim „i gwarancji”.

Zamienny zapis §15 ust.3 wzoru umowy został zamieszczony w zmianach do SIWZ.

Pytanie 2.

W związku z dość wysoką wartością całego zamówienia i długim terminem realizacji zadania oraz wymaganym okresem rękojmi, zabezpieczenie z tytułu rękojmi chcielibyśmy wnieść w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele nie wyrażają zgody na wniesienie gwarancji na okres dłuższy niż na 72 m-ce. W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na wniesienie zabezpieczenia z tytułu rękojmi w dniu odbioru całego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia z tytułu rękojmi w dniu odbioru całego zadania. Zamawiający wprowadza zmiany w zakresie terminów gwarancji jakości, które zawarte są w zmianach do SIWZ.

Pytanie 3.

Występuje różnica w konstrukcji chodnika między zamieszczonym przedmiarem robót a dokumentacją techniczną. Prosimy o podanie prawidłowej konstrukcji chodnika do wykonania.

Odpowiedź:

Konstrukcję chodnika należy wykonać zgodnie z przekrojem rys. 04 tj. 8 cm betonowa kostka brukowa

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbud. zasadnicza z mieszanki 0/31 niezwiązanej z kruszywem C90/3

15cm w-wa ulepszanego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C3/4

<=6MPa

Razem 46cm (konstrukcja wzmocniona z uwagi utrzymanie zimowe, najazd maszyn rolniczych).

Pytanie 4.

Prosimy o podanie, jakie kwoty zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zadania w latach 2016, 2017, 2018 i 2019.

Odpowiedź:

Stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie 5.

Udostępnienie wersji elektronicznej kosztorysów (format ATH lub inny format, który umożliwi wczytanie kosztorysów do programów kosztorysowych).

Udostępnienie wersji elektronicznej projektów zagospodarowanych (rysunek z planem zagospodarowania lub planem sytuacyjnym) celem sprawdzenia ilości robót i materiałów związanych z wykonaniem zadania, które zostały przyjęte w przedmiarach. Jest to dla Wykonawcy o tyle ważne, iż przedmiary są elementem pomocniczym, dlatego każdy błąd w przedmiarze, który nie zostanie zweryfikowany na etapie przetargu skutkuje niepotrzebnymi problemami na etapie realizacji inwestycji.

Z materiałów elektronicznych udostępnionych przez Zamawiającego nie można sprawdzić i pomierzyć przyjętych ilości robót i materiałów. Spowodowane jest to brakiem skali rysunków po wydrukowaniu oraz przede wszystkim brakiem zamieszczenia wersji elektronicznej całego rysunku planu zagospodarowania lub planu sytuacyjnego, który umożliwi podpięcie go i przeskalowanie w programie. Zamieszczone pliki z podzielnymi rysunkami na kilkanaście mniejszych zakresów uniemożliwiają jakiegokolwiek sprawdzenie i zweryfikowanie przedmiarów przyjętych przez Projektanta a tym samym nie mogą być wyznacznikiem dla przyjęcia ceny ryczałtowej dla wyceny zadania inwestycyjnego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie w/w dokumentacji oraz o przesunięcie terminu złożenia ofert o 10 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia wersji elektronicznej kosztorysów.

Zamawiający w załączeniu zamieszcza projekt zagospodarowania terenu oraz informuje o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert, które zawarte są w zmianach do SIWZ.

Pytanie 6.

STWiORB drogowy jest niekompletny. Brakuje stron parzystych. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza zamienną STWiORB.

Pytanie 7.

SST-D.04.04.02 – Podbudowy z mieszanek z kruszywa niezwiązanego. W załączonej SST-D.04.04.02 tabela nr 1 określająca wymagania dla kruszywa jest niekompletna. W odniesieniu do wymagań dla mieszanki kruszywa 0/31,5 przewidzianego do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej – czy należy stosować wymagania określone w SST czy Zamawiający dopuszcza stosowanie wymagań WT-4 oraz rozwiązań przyjętych w obowiązującym Katalogu Typowych Konstrukcji 2014 – załącznik nr 31. Jeżeli obowiązują zapisy SST to Zamawiający powinien zaktualizować specyfikację.

Odpowiedź: Można stosować kruszywa według wytycznych WT-4.

Pytanie 8.

Opis techniczny p. 4.8 – zapis nasadzenia drzew zastępczych. Po czyjej stronie te nasadzenia – Wykonawcy czy Zamawiającego.

Odpowiedź: Nasadzenia nowych drzew pozostają po stronie Zamawiającego.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający akceptuje zaprojektowanie mieszanek na podstawie wymagań wobec kruszyw według WT-1 2014 i nawierzchni według WT-2 2014.

Odpowiedź:


Stosowanie WT-1 oraz WT-2 z 2014 są akceptowalne przez Projektanta i można je zastosować dla kruszyw i mieszanek.

Pytanie 10.

Zamawiający dla warstwy wiążącej AC16W w przedmiarze, opisie technicznym, na rysunkach konstrukcyjnych wskazuje asfalt 50/70 natomiast w SST dla warstwy wiążącej D-05.03.05a w pkt 1.1 Przedmiot SST pisze o AC16W 25/55-60. Zwracamy się o wyjaśnienie. Zwracamy się o jednoznaczne wskazanie asfaltu jaki ma być zastosowany do warstwy wiążącej.

Odpowiedź:

Asfalt stosowany na warstwę wiążącą powinien być 50/70.

WÓJT

Marcin Zawadka

Otrzymują:

1. Adresat

2. SJZ a/a

Sporządziła: Marzena Załęska