

Słupno, 31.01.2013 r.

ZI.271.2.2013
Nr kanc. 31/2013

WYKONAWCY

Dotyczy: Budowa drogi gminnej Mirosław – Białkowo Nr 291205W (BZP nr 37164 z dnia 28.01.2013 r.)

Zamawiający – Gmina Słupno zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) poniżej zamieszcza zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania, które złożone zostały w dniu 30.01.2013r. wraz z odpowiedziami.

1. Prosimy o potwierdzenie, że specyfikacje techniczne dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław, Gmina Słupno” – branża drogowa, udostępnione przez Zamawiającego mają zastosowanie do w/w prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi gminnej Mirosław Białkowo Nr 291205 W”.

Odpowiedź:

SST D – 05.03.05a i D–05.03.05b w załączeniu.

2. Prosimy o sprecyzowanie, według jakiej normy i dla jakiej kategorii ruchu ma być wykonana mieszanka mineralno-bitumiczna na warstwę wyrównawczą, wiążącą i ścieralną? Zgodnie z Prawem Unijnym od 2009r. obowiązuje norma 13108-21 ZKP oraz 13108-20 Badanie typu łącznie z WT2 Wytyczne Techniczne i stare normy (w tym PN-S-96025) nie mają zastosowania.

Odpowiedź:

Parametry techniczne przyjęte dla projektowanej drogi :

- kategoria drogi - droga gminna
- obciążenie, kategoria ruchu - KR-3.

3. Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania przydrożnych rowów odwadniających.

Odpowiedź:

SST D - 06.04.01 w załączeniu.

4. Zgodnie z wytycznymi rowy znajdują się zarówno na działkach prywatnych jak i gminy. Rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem rowów może nastąpić dopiero po otrzymaniu zgody na w/w roboty od właścicieli działek. Czy Zamawiający sam podejmie działania zmierzające do uzyskania w/w zgód od prywatnych właścicieli działek, czy ten obowiązek zostanie scedowany na Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zgody prywatnych właścicieli działek, na których częściowo zlokalizowane są rowy znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Wyznacza się:

Nowy termin składania ofert do dnia **13.02.2013 roku do godz. 9.00.**

Nowy termin otwarcia ofert **13.02.2013 roku do godz. 9.15.**

W związku z powyższym wadium wnoszone w niniejszym postępowaniu winno uwzględniać nowy termin składania i otwarcia ofert.

Otrzymują:

1. Adresat + załączniki

2. ZI.a/a

Sporządziła: Marzena Załęska

WOJCI

mgr Stefan Jakubowski