

Słupno, 28.07.2014 r.

ZI.271.8.2014

## WYKONAWCY

**Dotyczy: Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie (BZP nr 153065 z dnia 14.07.2014 r.)**

Zamawiający – Gmina Słupno zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) poniżej zamieszcza zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedzią.

### Pytanie

Prosimy o weryfikację dokumentacji projektowej i przedmiaru robót w zakresie robót ziemnych branży drogowej, ponieważ w tabeli robót ziemnych dla ul. Kmicica podsumowania tabeli dla kolumn nie odpowiadają sumie poszczególnych wierszy.

Z różnicy wynika, że do wykorytowania i wywiezienia jest o 1750m<sup>3</sup> mas ziemnych więcej.

### Odpowiedź

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z tabelą robót ziemnych. Pojedyncze wartości w tabeli zostały obliczone właściwie, błąd nastąpił w podsumowaniu. Obmiar robót ziemnych należy zwiększyć o 1750m<sup>3</sup>.

**WÓJT**  
  
mgr Stefan Jakubowski

Otrzymują:

### 1. Adresat

2. ZI.a/a

Sporządziła: Marzena Załęska  
Nr kanc. 190/2014