

Słupno, 24.07.2014 r.

ZI.271.8.2014

## WYKONAWCY

**Dotyczy: Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie (BZP nr 153065 z dnia 14.07.2014 r.)**

Zamawiający – Gmina Słupno zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) poniżej zamieszcza zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

### **Pytanie 1.**

Prosimy o sprecyzowanie z czego ma być zrobiona nawierzchnia jezdni ulic Kmicica, Stepowej i Bohuna. Opis w projekcie budowlano – wykonawczym oraz opis przedmiotu zamówienia wskazuje na polbruk, natomiast rysunki *Plan sytuacyjny* oraz *Przekroje normalne* wskazują asfalt.

Jeśli ma być użyty asfalt, to prosimy o wskazanie rodzaju mieszanki jaka ma być zastosowana przy warstwie ścieralnej oraz przy podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego.

### **Pytanie 2.**

Zgodnie z załączonym opisem technicznym na ulicach objętych postępowaniem należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8cm, natomiast załączone przekroje normalne mówią o wykonaniu podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm, oraz warstwy ścieralnej 5 cm. Prosimy o wskazanie poprawnej konstrukcji nawierzchni oraz o zaktualizowanie dokumentacji technicznej.

### **Pytanie 3.**

Załączona Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dotycząca geosyntetyku nie zawiera informacji o jakich właściwościach ma być wykorzystany geosyntetyk. Prosimy o uzupełnienie SST.

### **Odpowiedź Ad. 1 i 2:**

Nawierzchnia ulic Kmicica, Stepowej i Bohuna wykonana zostanie z kostki betonowej typu polbruk.

### **Odpowiedź Ad. 3:**

Geowłóknina powinna spełniać warunek wytrzymałości na rozciąganie 15,0 kN/m.

**WÓJT**  
  
mgr Sławomir Jakubowski

Otrzymują:

### **1. Adresat**

2. ZI.a/a

Sporządziła: Marzena Załęska  
Nr kanc. 183/2014