

Słupno, 25.04.2017 r.

WIR.271.1.6.2017

WYKONAWCY

dotyczy: postępowania przetargowego dla zadania pn." Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej budynku zaplecza o konstrukcji modułowej kontenerowej wraz z infrastrukturą, realizacja robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania oraz dostawa i montaż trójrzędowej trybuny przenośnej na 300 miejsc siedzących oraz dodatkowo dostawa 20szt. siedzisk dla gości dla zadania pn."Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury – Rozwój sportu i rekreacji" (BZP nr 66228 z dnia 13.04.2017 r.)

Zamawiający – Gmina Słupno zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami) poniżej zamieszcza zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedzią.

Pytanie

Jaki jest wymagany współczynnik przenikalności cieplnej dla ścian, podłogi i stropodachu.

Odpowiedź:

Ściany – 0,23 W/m²xK,
Stropodach – 0,18 W/m²xK,
Podłogi – 0,25 W/m²xK.

WOJT

Marcin Zawadka

Otrzymują:

- 1. Adresat**
2. WIR a/a

Sporządziła: Marzena Załęska