

Słupno, 28.02.2014 r.

ZI.271.2.2014

WYKONAWCY

Dotyczy: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mijkowie (BZP nr 37305 z dnia 25.02.2014 r.)

Zamawiający – Gmina Słupno zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) poniżej zamieszcza zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedzią.

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie orurowania filtra oraz zaworów na filtrze z PCV?
2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie orurowania na hali filtrów z PCV?

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. Wycenę należy wykonać w technologii przewidzianej w dokumentacji.


Z up. Wójta
mgr Leonarda Luśniewska
Zastępca Wójta

Otrzymują:

- 1. Adresat**
2. ZI.a/a

Sporządziła: Marzena Załęska
Nr kanc. 50/2014